–	–	/09	Резерв	–	–	–	
–	–	/10	Резерв	–	–	–	
–	–	/11	Резерв	–	–	–	
–	–	/12	Резерв	–	–	–	
–	–	/13	Резерв	–	–	–	
–	–	/14	Резерв	–	–	–	
–	–	/15	Резерв	–	–	–	
–	–	/16	Резерв	–	–	–	
–	–	/17	Резерв	–	–	–	
–	–	/18	Резерв	–	–	–	
–	–	/19	Резерв	–	–	–	
–	–	/20	Резерв	–	–	–	
SC01	С2000–КПБ	003	/Блок бокс электроснабжения, ШПС1	–	–	1	
–	–	/1	Линия питания и контроля звуковых оповещателей	BIAS2.01 – BIAS2.04	ExОПП3–2В	4	
–	–	/2	Линия питания и контроля звуковых оповещателей	BIAS3.01	ExОПП3–2В	1	
–	–	/3	Линия питания и контроля звуковых оповещателей	BIAS4.01 – BIAS4.02	ExОПП3–2В	2	
–	–	/4	Резерв	–	–	–	
–	–	/5	Резерв	–	–	–	
–	–	/6	Резерв	–	–	–	
SC02	С2000–СП1	004	/Блок бокс электроснабжения, ШПС1	–	–	1	
–	–	/1	Сигнал «Пожар» на складе топлива	–	–	–	
–	–	/2	Сигнал «Неисправность» на складе топлива	–	–	–	
–	–	/3	Сигнал «Пожар» от установки тушения блок бокса электроснабжения	–	–	–	
–	–	/4	Сигнал «Неисправность» от установки тушения блок бокса электроснабжения	–	–	–	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

П1204.РП–О–ПС,СОУЭ.В

Лист 2

Формат А4

SC03	C2000–СП1	005	/Блок бокс электроснабжения, ШПС1	–	–	1	
–	–	/1	Сигнал на «отключение вентиляции и остановки технологического оборудования»	–	–	–	
–	–	/2	Сигнал на «отключение вентиляции и остановки технологического оборудования»	–	–	–	
–	–	/3	Сигнал на «отключение вентиляции и остановки технологического оборудования»	–	–	–	
–	–	/4	Сигнал на «отключение вентиляции и остановки технологического оборудования»	–	–	–	
SC04	C2000–СП1	006	/Блок бокс электроснабжения, ШПС1	–	–	1	
–	–	/1	Сигнал "Пожар" Резервуарный парк	–	–	–	
–	–	/2	Сигнал "Пожар" Продуктовая насосная станция	–	–	–	
–	–	/3	Сигнал "Пожар" Автомобильная сливо–наливная установка	–	–	–	
–	–	/4	Резерв	–	–	–	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	П1204.РП–О–ПС,СОУЭ.В	Лист 3

Формат А4