Кабельный журнал

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Марка и сечение кабеля, провода	Длина, м
	Откуда	Куда		
FA001	ШПС1	В шкаф распределения, зд.150а	МКЭКШВнг-FRLS 10х2х1,0	330
FA002	ШПС1	ЩСН (см. задание П1204.П-О-ПС,СОУЭ.ТЗ-006)	МКЭКШВнг-FRLS 2х2х1,0	5
FA101	ШПС1	ВТМ1.01	МКЭКШВнг-FRLS 1х2х1,0	15
FA201	ШПС1	XD201	МКЭКШВнг-FRLS 1х2х1,0	70
FA202	XD201	XD202	МКЭКШВнг-FRLS 1х2х1,0	40
FA203	XD202	XD203	МКЭКШВнг-FRLS 1х2х1,0	40
FA204	XD203	XD204	МКЭКШВнг-FRLS 1х2х1,0	40
FA301	ШПС1	XD301	МКЭКШВнг-FRLS 1х2х1,0	120
FA401	ШПС1	XD401	МКЭКШВнг-FRLS 1х2х1,0	130
FA402	XD401	XD402	МКЭКШВнг-FRLS 1х2х1,0	30
CS201	ШПС1	XD201	МКЭКШВнг-FRLS 1х2х1,0	70
CS202	XD201	XD202	МКЭКШВнг-FRLS 1х2х1,0	40
CS203	XD202	XD203	МКЭКШВнг-FRLS 1х2х1,0	40
CS204	XD203	XD204	МКЭКШВнг-FRLS 1х2х1,0	40
CS301	ШПС1	XD301	МКЭКШВнг-FRLS 1х2х1,0	120
CS401	ШПС1	XD401	МКЭКШВнг-FRLS 1х2х1,0	130

Примечания:

1. Кабельный журнал не может служить основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе. Окончательно длины кабелей уточняются до начала монтажных работ.

Согласовано

Должность | Фамилия | Подпись | Дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Баранов Ю.Б.			08.12
Нач. отдела		Корякин А.Ю.			08.12
Разраб.		Малькова И.Ю.			08.12
Пров.		Смирнов Р.И.			08.12
Н. контр.		Герлинг А.А.			08.12

П1204.РП-О-ПС,СОУЭ.КЖ

«Техническое перевооружение открытого склада топлива зд.122В-К ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Кабельный журнал

ООО «Охрана», Санкт-Петербург

Формат А4