Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, kH	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
4ST23Y006	R4.ST10.3012.012.01.00.005 (R4.00202.1.0.12 лист 91)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	159	2,69	-0,042	11,44	4ST23Z01
4ST23Y007	R4.ST10.3012.012.01.00.010 (R4.00202.1.0.12 лист 96)	ПОДВЕСКА	159	1,47	+5,680	20,88	4ST23Z01
4ST23Y008	R4.ST10.3012.012.01.00.011 (R4.00202.1.0.12 лист 97)	ПОДВЕСКА	159	2,93	+7,000	33,20	4ST23Z01
4ST23Y009	R4.ST10.3012.012.01.00.012 (R4.00202.1.0.12 лист 98)	ПОДВЕСКА	159	2,01	+12,000	9,49	4ST23Z01
4ST23Y010	R4.ST10.3012.012.01.00.013 (R4.00202.1.0.12 лист 99)	ПОДВЕСКА	159	1,75	+12,000	10,35	4ST23Z01
4ST23Y011	R4.ST10.3012.012.01.00.014 (R4.00202.1.0.12 лист 100)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	159	1,12	+14,475	10,45	4ST23Z01
4ST23Y012	R4.ST10.3012.012.01.00.007 (R4.00202.1.0.12 лист 93)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	159	1,04	+14,475	11,63	4ST23Z01
4ST23Y013	R4.ST10.3012.012.01.00.015 (R4.00202.1.0.12 лист 101)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	159	0,75	+14,474	11,63	4ST23Z01
4ST23Y014	R4.ST10.3012.012.01.00.111 (R4.00202.1.0.12 лист 197)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	159	0,45	+14,700	16,13	4ST23Z02
4ST23Y015	R4.ST10.3012.012.01.00.118 (R4.00202.1.0.12 лист 204)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	159	0,69	+14,700	5,48	4ST23Z02
4ST23Y016	R4.ST10.3012.012.01.00.112 (R4.00202.1.0.12 лист 198)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	159	1,14	+14,700	5,72	4ST23Z02
4ST23Y017	R4.ST10.3012.012.01.00.117 (R4.00202.1.0.12 лист 203)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	159	1,22	+14,474	10,45	4ST23Z02
4ST23Y018	R4.ST10.3012.012.01.00.110 (R4.00202.1.0.12 лист 196)	ПОДВЕСКА	159	1,75	+12,000	11,36	4ST23Z02
4ST23Y019	R4.ST10.3012.012.01.00.109 (R4.00202.1.0.12 лист 195)	ПОДВЕСКА	159	1,44	+12,000	14,26	4ST23Z02
4ST23Y020	R4.ST10.3012.012.01.00.115 (R4.00202.1.0.12 лист 201)	ПОДВЕСКА	159	2,68	+7,000	31,30	4ST23Z02
4ST23Y021	R4.ST10.3012.012.01.00.116 (R4.00202.1.0.12 лист 202)	ПОДВЕСКА	159	0,95	+5,680	20,88	4ST23Z02
4ST23Y022	R4.ST10.3012.012.01.00.107 (R4.00202.1.0.12 лист 193)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	159	1,35	-0,042	8,77	4ST23Z02
4ST23Y023	R4.ST10.3012.012.01.00.108 (R4.00202.1.0.12 лист 194)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	159	2,92	-0,474	56,15	4ST23Z02
4ST23Y024	R4.ST10.3012.012.01.00.114 (R4.00202.1.0.12 лист 200)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	159	1,31	-1,500	13,48	4ST23Z02
4ST23Y025	R4.ST10.3012.012.01.00.113 (R4.00202.1.0.12 лист 199)	ПОДВЕСКА	159	1,68	-1,511	8,40	4ST23Z02

Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, kH	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
4ST23Y026	R4.ST10.3012.012.01.00.100 (R4.00202.1.0.12 лист 186)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,30	+14,700	6,83	4ST23Z06
4ST23Y027	R4.ST10.3012.012.01.00.099 (R4.00202.1.0.12 лист 185)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,20	+14,700	6,83	4ST23Z06
4ST23Y028	R4.ST10.3012.012.01.00.153 (R4.00202.1.0.12 лист 239)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,25	+14,700	6,83	4ST23Z10
4ST23Y029	R4.ST10.3012.012.01.00.152 (R4.00202.1.0.12 лист 238)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,23	+14,700	6,83	4ST23Z10
4ST23Y030	R4.ST10.3012.012.01.00.106 (R4.00202.1.0.12 лист 192)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,44	+14,579	6,17	4ST23Z05
4ST23Y031	R4.ST10.3012.012.01.00.105 (R4.00202.1.0.12 лист 191)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,28	+14,578	5,41	4ST23Z05
4ST23Y032	R4.ST10.3012.012.01.00.163 (R4.00202.1.0.12 лист 249)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,35	+14,475	3,78	4ST23Z09
4ST23Y033	R4.ST10.3012.012.01.00.164 (R4.00202.1.0.12 лист 250)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,23	+14,475	3,47	4ST23Z09
4ST23Y034	R4.ST10.3012.012.01.00.050 (R4.00202.1.0.12 лист 136)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,45	+14,700	6,06	4ST23Z08
4ST23Y035	R4.ST10.3012.012.01.00.018 (R4.00202.1.0.12 лист 104)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,48	+14,700	6,18	4ST23Z04
4ST23Y036	R4.ST10.3012.012.01.00.029 (R4.00202.1.0.12 лист 115)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,31	+14,475	3,78	4ST23Z07
4ST23Y037	R4.ST10.3012.012.01.00.028 (R4.00202.1.0.12 лист 114)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,68	+14,475	3,78	4ST23Z07
4ST23Y038	R4.ST10.3012.012.01.00.001 (R4.00202.1.0.12 лист 87)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,30	+14,475	3,78	4ST23Z03
4ST23Y039	R4.ST10.3012.012.01.00.002 (R4.00202.1.0.12 лист 88)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,32	+14,475	3,78	4ST23Z03
4ST23Y040	R4.ST10.3012.012.01.00.094 (R4.00202.1.0.12 лист 180)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,29	+14,475	3,78	4ST23Z11
4ST23Y041	R4.ST10.3012.012.01.00.095 (R4.00202.1.0.12 лист 181)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,29	+14,475	3,78	4ST23Z11
4ST23Y042	R4.ST10.3012.012.01.00.041 (R4.00202.1.0.12 лист 127)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,20	+14,475	1,60	4ST23Z15
4ST23Y043	R4.ST10.3012.012.01.00.042 (R4.00202.1.0.12 лист 128)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,35	+14,475	3,78	4ST23Z15
4ST23Y044	R4.ST10.3012.012.01.00.154 (R4.00202.1.0.12 лист 240)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,07	+15,210	5,29	4ST23Z12
4ST23Y045	R4.ST10.3012.012.01.00.155 (R4.00202.1.0.12 лист 241)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,42	+14,700	12,41	4ST23Z12

Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, kH	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
4ST23Y046	R4.ST10.3012.012.01.00.167 (R4.00202.1.0.12 лист 253)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,27	+14,700	6,83	4ST23Z16
4ST23Y047	R4.ST10.3012.012.01.00.168 (R4.00202.1.0.12 лист 254)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,23	+14,700	9,99	4ST23Z16
4ST23Y048	R4.ST10.3012.012.01.00.165 (R4.00202.1.0.12 лист 251)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,31	+14,475	8,23	4ST23Z17
4ST23Y049	R4.ST10.3012.012.01.00.166 (R4.00202.1.0.12 лист 252)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,31	+14,475	3,78	4ST23Z17
4ST23Y050	R4.ST10.3012.012.01.00.122 (R4.00202.1.0.12 лист 208)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,36	+14,552	4,09	4ST23Z13
4ST23Y051	R4.ST10.3012.012.01.00.121 (R4.00202.1.0.12 лист 207)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,35	+14,552	4,09	4ST23Z13
4ST23Y052	R4.ST10.3012.012.01.00.125 (R4.00202.1.0.12 лист 211)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,06	+14,980	5,52	4ST23Z18
4ST23Y053	R4.ST10.3012.012.01.00.126 (R4.00202.1.0.12 лист 212)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,44	+14,700	5,70	4ST23Z18
4ST23Y054	R4.ST10.3012.012.01.00.035 (R4.00202.1.0.12 лист 121)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,23	+15,105	2,31	4ST23Z14
4ST23Y055	R4.ST10.3012.012.01.00.034 (R4.00202.1.0.12 лист 120)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,29	+14,700	15,11	4ST23Z14
4ST23Y056	R4.ST10.3012.012.01.00.036 (R4.00202.1.0.12 лист 122)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,22	+14,701	6,83	4ST23Z14
4ST23Y057	R4.ST10.3012.012.01.00.184 (R4.00202.1.0.12 лист 270)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	159	0,92	+1,920	80,41	4ST23Z01
4ST24Y001	R4.ST10.3012.012.01.00.019 (R4.00202.1.0.12 лист 105)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,36	+14,462	3,73	4ST24Z03
4ST24Y002	R4.ST10.3012.012.01.00.020 (R4.00202.1.0.12 лист 106)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,30	+14,462	3,73	4ST24Z03
4ST24Y003	R4.ST10.3012.012.01.00.033 (R4.00202.1.0.12 лист 119)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0,45	+14,632	8,90	4ST24Z01

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Дополнительные подписи: Гл.спец.тр. Андреева 10.12

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ R4.00202.1.0.12

1	-	Зам.	659-12	-	-
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Инженер 3 к.		Мосенков			02.10
Пров.инж.2к.		Соколова			03.10
Нач.гр.		Морозова			09.10
Н.контр.		Красноярова			11.10

Инв.№ подл. R4.00202.1.0.12
Лист 84

R4.ST10.3013.012.01.00.002

Ростовская АЭС Блок 4

Главный корпус
Машинное отделение (ДО, ЭЭТУ)
Трубопроводы замкнутого контура ОГЦ

Стадия	Лист	Листов
Р	2	4

Ведомость опор

ОАО "НИАЭП" 2012

Формат А2