Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, kH	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
4ST40Y008	R4.ST10.3012.012.01.00.072 (R4.00202.1.0.12 лист 158)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	108	1,04	-0,498	40,50	4ST40Z01
4ST40Y009	R4.ST10.3012.012.01.00.077 (R4.00202.1.0.12 лист 163)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	108	0,77	-0,511	50,44	4ST40Z01
4ST40Y010	R4.ST10.3012.012.01.00.078 (R4.00202.1.0.12 лист 264)	ПОДВЕСКА	108	0,60	-0,517	21,23	4ST40Z01
4ST40Y011	R4.ST10.3012.012.01.00.070 (R4.00202.1.0.12 лист 156)	ПОДВЕСКА	108	0,87	-0,525	15,47	4ST40Z01
4ST40Y012	R4.ST10.3012.012.01.00.069 (R4.00202.1.0.12 лист 155)	ПОДВЕСКА	108	0,77	-0,537	15,49	4ST40Z01
4ST40Y013	R4.ST10.3012.012.01.00.079 (R4.00202.1.0.12 лист 165)	ПОДВЕСКА	108	0,69	-0,543	2,85	4ST40Z01
4ST40Y014	R4.ST10.3012.012.01.00.060 (R4.00202.1.0.12 лист 146)	ПОДВЕСКА	76	1,13	+18,540	15,54	4ST40Z03
4ST40Y015	R4.ST10.3012.012.01.00.055 (R4.00202.1.0.12 лист 141)	ПОДВЕСКА	76	0,90	+13,998	5,66	4ST40Z03
4ST40Y016	R3.ST10.3012.012.01.00.063 (R4.00202.1.0.12 лист 149)	ПОДВЕСКА	76	0,81	+13,989	23,76	4ST40Z03
4ST40Y017	R4ST10.3012.012.01.00.059 (R4.00202.1.0.12 лист 145)	ПОДВЕСКА	76	0,84	+13,980	20,00	4ST40Z03
4ST40Y018	R3.ST10.3012.012.01.00.054 (R4.00202.1.0.12 лист 140)	ПОДВЕСКА	76	0,84	+13,970	23,80	4ST40Z03
4ST40Y019	R4.ST10.3012.012.01.00.062 (R4.00202.1.0.12 лист 148)	ПОДВЕСКА	76	0,84	+13,960	23,81	4ST40Z03
4ST40Y020	R4.ST10.3012.012.01.00.058 (R4.00202.1.0.12 лист 144)	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	76	0,84	+13,950	21,19	4ST40Z03
4ST40Y021	R4.ST10.3012.012.01.00.064 (R4.00202.1.0.12 лист 150)	ПОДВЕСКА	76	0,84	+13,940	23,85	4ST40Z03
4ST40Y022	R4.ST10.3012.012.01.00.061 (R4.00202.1.0.12 лист 147)	ПОДВЕСКА	76	0,83	+13,931	23,87	4ST40Z03
4ST40Y023	R4.ST10.3012.012.01.00.065 (R4.00202.1.0.12 лист 151)	ПОДВЕСКА	76	0,83	+13,921	23,88	4ST40Z03
4ST40Y024	R4.ST10.3012.012.01.00.057 (R4.00202.1.0.12 лист 143)	ПОДВЕСКА	76	0,84	+13,911	21,80	4ST40Z03
4ST40Y025	R4.ST10.3012.012.01.00.067 (R4.00202.1.0.12 лист 153)	ПОДВЕСКА	76	1,04	+13,901	4,20	4ST40Z03
4ST40Y026	R4.ST10.3012.012.01.00.056 (R4.00202.1.0.12 лист 142)	ПОДВЕСКА ПРУЖИННАЯ	76	0,57	+12,096	32,25	4ST40Z03
4ST40Y027	R34.ST10.3012.012.01.00.066 (R4.00202.1.0.12 лист 152)	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	76	1,03	+5,750	12,20	4ST40Z03

Ведомость опор (окончание)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, kH	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
4ST40Y028	R4.ST10.3012.012.01.00.068 (R4.00202.1.0.12 лист 154)	ПОДВЕСКА ПРУЖИННАЯ	76	1,78	+0,719	26,15	4ST40Z03
					Итого по трубопроводам II:	5170.322	
					Итого: 5440.77		

Дополнительные подписи

Гл.спец.тр.	Андреева	

Взам.инв.№

Подпись и дата 08.10.12

Инв.№ R4.00202.1.0.12

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.00202.1.0.12

Лист 86

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
1	-	Зам.	659-12	–	–
Инженер 3 к.		Мосенков			02.10
Пров.инж.2к.		Соколова			03.10
Нач.гр.		Морозова			04.10
Н.контр.		Красняров			11.10

R4.ST10.3013.012.01.00.004

Ростовская АЭС Блок 4

Главный корпус
Машинное отделение (ДО, ЭЭТУ)
Трубопроводы замкнутого контура ОГЦ

Стадия	Лист	Листов
Р	4	4

Ведомость опор

ОАО "НИАЭП" 2012

Формат А2