

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
83205	07-05.04/13	

От датчика поз.30ЕКG07CQ012-В
30ЕКG07CQ012 7000 КВВЭнг(А)-LS 5x1,5(1)

От датчика поз.30ЕКG05CQ012-В
30ЕКG05CQ012 7000 КВВЭнг(А)-LS 5х1,5(1)

От датчика поз.30ЕКG06CQ012-В
30ЕКG06CQ012 7000 КВВЭНГ(А)-LS 5x1,5(1)

От датчика поз.30ЕКG03CQ012-В
30ЕКG03CQ012 7000 КВВЭнг(А)-LS 5х1,5(1)

От датчика поз.30ЕКG02CQ012-В

От датчика
поз.30ЕКG01CQ012-В
30ЕКG01CQ012 7000
КВВЭнг(А)-LS 5х1,5(1)

От датчика поз.30ЕКG04CQ012-В
30ЕКG04CQ012 7000 КВВЭнг(А)-LS 5х1,5(1)

От датчика поз.30ЕКG05CQ012-В
30ЕКG05CQ012 7000 КВВЭнг(А)-LS 5х1,5(1)

От датчика поз.30ЕКG06CQ012-В
30ЕКG06CQ012 7000 КВВЭНГ(А)-LS 5x1,5(1)

От датчика поз.30ЕКГ07СQ012-В
30ЕКГ07СQ012 7000 КВВЭнг(А)-LS 5x1,5(1)

От датчика поз.30ЕКG03CQ012-В
30ЕКG03CQ012 7000 КВВЭнг(А)-LS 5х1,5(1)

От датчика поз.30ЕКG02CQ012-В

От датчика
поз.30ЕКG01CQ012-В
30ЕКG01CQ012 7000
КВВЭнг(А)-LS 5х1,5(1)

От датчика поз.30ЕКG04CQ012-В
30ЕКG04CQ012 7000 КВВЭнг(А)-LS 5х1,5(1)

От датчика поз.30ЕКG05CQ012-В
30ЕКG05CQ012 7000 КВВЭнг(А)-LS 5х1,5(1)

От датчика поз.30ЕКG06CQ012-В
30ЕКG06CQ012 7000 КВВЭНГ(А)-LS 5x1,5(1)

От датчика поз.30ЕКГ07СQ012-В
30ЕКГ07СQ012 7000 КВВЭнг(А)-LS 5x1,5(1)

К шкафу АСУ ТП 30СВR01
30СХХ01 7000 КВВЭнг(А)-LS 10x1

К светильнику HL2
30CXX01 2502 КВВнг(А)-LS 4x1,5(2)

К светильнику HL1
30CXX01 2501 KBBнг(A)-LS 4x1,5(2)

К посту сигнализации НАЗ
30СХХ01 2507 КВВнг(А)-LS 4x1,5(1)

К посту сигнализации НА2
30СХХ01 2506 КВВнг(А)-LS 4x1,5(1)

К шкафу АСУ ТП ЗОСВР01
ЗОСХХ01 7001 КВВЭнг(А)-LS 10х1(2)

От шкафа питания 30BRU01
30BRU01 2502 КВВнг(А)-LS 4х2,5(1)

В ящик автоматики вентсистемы 30SAD01GH002
30SAD07AN001 2003 КВВГнг(А)-LS 4х1,5(2)
(кабель учтен в компл.1350.12.38А-30UEP-1126-ED (инв.№83233))

К светильнику HL5
30CXX01 2505 KBBнг(A)-LS 4x1,5(2)

К светильнику HL4
30CXX01 2504 KBBнг(A)-LS 4x1,5(2)

К светильнику HL3
30CXX01 2503 KBBнг(A)-LS 4x1,5(2)

Схема выполнена на л.л.34...37

						1350.12.38A.30UEP-1109-AS
						Объекты III очереди строительства ЗАО "СГК" (ТЭЦ)
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Н. контр.	Михеев					Газорегуляторный пункт №1
Нач.отд.	Фомин					Стадия Р
Проверил	Кулакова					Лист 34
Разработал	Белякова					Листов
						Местный шкаф ЗОСХХ01.
						Схема электрическая подключения к рядам зажимов
						 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ НИЖНИЙ НОВГОРОД

Файл

Формат А4х3