Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала.	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Оборудование							
	1.1 Главная рама матричной системы VX-2000, 8 слотов, 3U	VX-2000		TOA (Япония)	шт.	1		
	1.2 Расширяющая рама матричной системы VX-2000, 10 слотов, 3U	VX-2000SF		TOA (Япония)	шт.	1		
	1.3 Модуль подключения дистанционного микрофона	VX-200XR		TOA (Япония)	шт.	1		
	1.4 Модуль аудиовхода RCA разъем	U-03R		TOA (Япония)	шт.	1		
	1.5 Плата цифровых сообщений для систем Venas, VX-2000							
	со встроенной картой памяти	EV-200 M		TOA (Япония)	шт.	1		
	1.6 Усилитель мощности, 1 x 420 Вт, 100/70/50 В, 40 Гц-16 кГц	VP-2421		TOA (Япония)	шт.	5		
	1.7 Блок вентиляторов (2 вентилятора, переключатели и кабель)	FAN-KIT		TOA (Япония)	шт.	1		
	1.8 Модуль контроля импеданса линии	VX-200SZ		TOA (Япония)	шт.	4		
	1.9 Модуль входа для усилителей серии VP-2000	VP-200VX		TOA (Япония)	шт.	5		
	1.10 Модуль 16 управляющих выходов, 28 Vdc/1 A	VX-200SD		TOA (Япония)	шт.	1		
	1.11 Модуль 9 полосного эквалайзера	VX-200SE		TOA (Япония)	шт.	1		
	1.12 Микрофонная панель для серии VX-2000, 15 кнопок, 100-20000 Гц	RM-200X		TOA (Япония)	шт.	1		
	1.13 Модуль расширения для панелей RM-200, 10 кнопок	RM-210		TOA (Япония)	шт.	1		
	1.14 Программное обеспечение TOA VX-2000			TOA (Япония)	шт.	1		
	1.15 Панель мониторная	MP-032B		TOA (Япония)	шт.	1		
	1.16 Блок питания, 2 x 210 W (29 Vdc/7.25 A), peak 2 x 400 W	VX-200PS		TOA (Япония)	шт.	5		
	1.17 Рама для 3 блоков питания VX-200PS, 3U	VX-200PF		TOA (Япония)	шт.	2		
	1.18 Блок аварийного питания	VX-2000DS ER		TOA (Япония)	шт.	2		
	1.19 Аккумулятор, 12В, 26А/ч	DTM1226		Delta	шт.	4		
	1.20 Перфорированная передняя панель, 1U	PFP-1		TOA (Япония)	шт.	7		
	1.21 Цельная передняя панель, 3U	SFP-3		TOA (Япония)	шт.	3		
	1.22 Поддерживающие рельсы, пара	SA-1		TOA (Япония)	шт.	9		
	1.23 Цельная полка, 3U	SUS-3		TOA (Япония)	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата 15.07.10

Инв. N подл. 10041

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Нешта			05.07.10
Проверил		Павлов			05.07.10
Н.контр.		Данилов			05.07.10
ГИП		Малышев			05.07.10

К56402-СО.С

Объект: Административное здание по адресу: Г. Москва, Павелецкая наб., д.8, стр. 1

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Спецификация оборудования, изделий и материалов.

ООО "ИНТЕРТЕХПРОЕКТ"

Копировал Формат А3