Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ							
	Датчик-реле уровня В комплекте:	РОС 301-1-УХЛ3-(0,6;2,1;2,1) ТУ25-2408.0009-88		ОАО «Теплоприбор» г. Рязань	компл.	1		
	1.Датчик -2шт							
LE1401.1	Длина погружной части датчика 1,м 2,0							
LE1401.2	Длина погружной части датчика 2,м 2,0							
LSA1401	2.Преобразователь передающий -1шт							
	Климатическое исполнение УХЛ3							
	2. КАБЕЛИ							
	Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката, пониженной горючести, сечением, мм²: 4х1,5	КВВГнг(А) ТУ 16.К01-37-2003		ОАО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» Кольчугинский завод» г. Кольчугино, Владимирская обл.	м	60		
	Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, экранированный, в оболочке из ПВХ пластиката, пониженной горючести, сечением, мм²: 5х1,5	КВВГЭнг(А) ТУ 16.К01-37-2003		То же	м	410		
	3. ОСНОВНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ							
	Металлорукав, Dy, 15мм	РЗ-Ц-Х Ду15 ТУ22-5570-83		ЗАО «Металлорукав» г. Балашиха	м	84		
	Провод	ПС05 ГОСТ 1688-73			м	380		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 994026

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Голицын			2013
Проверил		Квакин			
Нач. гр.		Квакин			
Н. контр.		Демина			
Нач. отд.		Стародубцева			
ГИП		Пасхин			

100-9284-994026-АГС.С

Реконструкция (укрепление) защитной дамбы и дополнительная укладка противофильтрационного экрана хранилища радиоактивных отходов "Среднее"

Сооружения хвостового хозяйства. Система оборотного водоснабжения. Водозабор и водовод I-го подъема.

Стадия	Лист	Листов
П		1

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ОАО «ВНИПИпромтехнологии»