

Техническое задание на обеспечение электропитания

1. Обеспечить электроснабжением оборудование пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре объекта по первой категории от однофазной сети переменного тока напряжением 220В, 50Гц с использованием АВР, автоматов защиты и кабельных линий. Предусмотреть возможность подключения к существующему контуру защитного заземления (зануления).

№ п/ п	Наименование потребителя	Размещение потребителя	Потребляемая мощность, кВт, не более
1	ШПС1	Блок-бокс электроснабжения	1

Кабели электропитания, щиты и автоматы защиты данным проектом не учтены.

Дата	
Подпись	
Фамилия	
Должность	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

П1204.РП-О-ПС,СОУЭ.ТЗ-004

«Техническое перевооружение открытого склада топлива зд.122В-К
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП	Баранов Ю.Б.				08.12
Нач. отдела	Корякин А.Ю.				08.12
Разраб.	Малькова И.Ю.				08.12
Проверил	Смирнов Р.И.				08.12
Н. контр.	Герлинг А.А.				08.12

Пожарная сигнализация.
Система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Техническое задание
на обеспечение электропитания

ООО «Охрана»
Санкт-Петербург