

УТВЕРЖДАЮ
И.с. Главный энергетик ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор»
Н.М. Козубенко
«25» 09 2013г.

Дефектная ведомость № 1 от 25.09.2013

Наименование объекта основных средств: тепловая сеть Ду 700 мм
от здания 350 до площадки 1,8 инв.№5925119

Место нахождения объекта основных средств: г. Лесной

В процессе осмотра тепловой сети Ду 700 мм комиссия в составе:

Начальник цеха 006

И.М. Меретяков

Зам. начальника цеха 006

Д. А. Шушпанов

Начальник участка цеха 006

Г.И. Скиперский

Инженер бюро теплоснабжения

отдела 067

О.Н. Смирнова

выявила дефекты и повреждения, требующие проведения капитального ремонта
покровного слоя тепловой изоляции тепловой сети на 509 метрах Ду 700 мм:

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Перечень дефектов и выполняемых работ	Ед. изм.	Количество	Идентификатор	Номер позиции в смете
	Обоснование	Наименование позиций				
1	2	3	4	5	6	7
1		Разрушение защитного слоя изоляции трубопроводов диаметром Ду-700 мм	м2	1529		
1.1	ТЕР26-01-053-01	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	1529		1

Начальник цеха 006

Зам. начальника цеха 006

Начальник участка цеха 006

Инженер бюро теплоснабжения
отдела 067

И.М. Меретяков

Д.А. Шушпанов

Г.И. Скиперский

О.Н. Смирнова