



Электроприемник	Номер группы по плану	гр.1.11с	гр.1.12с	гр.1.13с	гр.1.14с	гр.1.15с
	Номинальная мощность Pн., кВт	17,0	4,5	1,8		
	Коэффициент мощности cosφ	0,95	0,95	0,93		
	Расчетный ток I расч.	27,1	7,2	2,9		
	Наименование механизма	Электро- дистиллятор ДЭ-25	Бак водяного охлаждения	Блок ионообменной очистки		
	Место размещения механизма	пом. 112	пом. 112	пом. 112		

ПНСА.158-ИОС1

ОАО «НИИТФА», г. Москва, Варшавское шоссе, дом 46  
Техническое перевооружение лабораторного корпуса

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Создание центра по разработке, производству и инжиниринговому сопровождению оборудования для синтеза циклотронных радиофармпрепаратов	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Коробченко			11.12		П	17	
Исполнил		Агеева			11.12	Принципиальная однолинейная электрическая схема ЩС-1.1	ЗАО "НПО "Спецпроект"		
Проверил		Коробченко			11.12				
Норм. контр.		Куделка			11.12				