Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приварные детали трубопроводов класса 4Н из углеродистой стали на Ру < 2,2МПа							
	13. Отвод 90° 14х2-100х100-357-4 20 ТУ 14-3-190-2004	ОСТ 34 10.661-84			шт.	23	0,21	
	14. Отвод 90° 25х2-100х100-357-4 20 ТУ 14-3-190-2004	ОСТ 34 10.661-84			шт.	24	0,4	
	15. Отвод 90° 32х2-100х100-357-4 20 ТУ 14-3-190-2004	ОСТ 34 10.661-84			шт.	19	0,53	
	16. Отвод 45° 32х2-100х100-318-4 20 ТУ 14-3-190-2004	ОСТ 34 10-661-84			шт.	4	0,47	
	17. Отвод 90° 38х2-100х100-436-4 20 ТУ 14-3-190-2004	ОСТ 34 10-661-84			шт.	27	0,78	
	18. Отвод 45° 38х2-100х100-318-4 20 ТУ 14-3-190-2004	ОСТ 34-42-661-84			шт.	10	0,57	
	19. Отвод 90° 57х3 20 ТУ 14-3-190-2004	ОСТ 34 10.699-97			шт.	381	0,5	
	20. Отвод 45° 57х3 20 ТУ 14-3-190-2004	ОСТ 34 10-699-97			шт.	3	0,3	
	21. Отвод 30° 57х3-150х150-460-4 20 ТУ 14-3-190-2004	ОСТ 34-42-661-84			шт.	3	1,84	
	22. Отвод 90° 76х3,5 20 ТУ 14-3-190-2004	ОСТ 34 10.699-97			шт.	150	1,0	
	23. Отвод 45° 76х3,5 20 ТУ 14-3-190-2004	ОСТ 34-42-661-84			шт.	3	0,5	
	24. Тройник равнопроходный 10-4 20 ГОСТ 1050-88	01 ОСТ 34-42-673-84			шт.	3	0,08	
	25. Тройник равнопроходный 32-4 20 ГОСТ 1050-88	05 ОСТ 34-42-673-84			шт.	3	0,45	
	26. Тройник равнопроходный 50-4 20 ГОСТ 1050-88	06 ОСТ 34-42-673-84			шт.	22	1,18	
	27. Тройник переходный 65х50х4 20 ГОСТ 1050-88	21 ОСТ 34-42-674-84			шт.	3	1,78	
	28. Тройник переходный 65х20х2 20 ГОСТ 1050-88	18 ОСТ34-42-674-84			шт.	3	0,45	
	29. Переход 32х20-4 20 ТУ 14-3-190-2004	09 ОСТ 34-42-664-84			шт.	7	0,28	
	30. Переход 32х25-4 20 ТУ 14-3-190-2004	10 ОСТ 34-42-664-84			шт.	10	0,30	
	31. Переход К 57х4-38х2 20 ТУ 14-3-190-2004	ОСТ 34 10.700-97			шт.	25	0,2	

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 40846

Согласовано

Взаим.инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл. 0109062.297