

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер филиала ФГУП
«НИФХИ им. Л. Я. Карпова»

А.А. Овсянников

« » 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ФГУП

«НИФХИ им. Л. Я. Карпова»

О.Ю. Кочнов

2013 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по ремонту топочной камеры котла ДКВР-10

1. Назначение

Ремонт топочной камеры котла ДКВР-10 №12214 выполняется в связи с разрушением обмуровки внутренних поверхностей парового котла.

2. Наименования и объем работ

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.
Демонтажные работы			
1	Разборка кладки из огнеупорных изделий фронтальной стены (включая амбразуры горелки) g=250мм	м ³	1,3
2	Разборка кладки из огнеупорных изделий (правой боковой стены) g=250мм	м ³	1,06
3	Разборка кладки из огнеупорных изделий (задней стены)	м ³	1,5
4	Вскрытие температурных швов с частичной разборкой кирпичной кладки	м ³	0,45
5	Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м ³	4,0
6	Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми	м ³	0,1
7	Разборка кладки из огнеупорных изделий конвектора нижнего барабана	м ³	0,9
8	Очистка помещений от строительного мусора	100 м	0,04
9	Погрузка при автомобильных перевозках кирпича строительного	т	0,04
10	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 10 км	т	0,04
Монтажные работы			
1	Кладка элементов тепловых агрегатов из огнеупорного шамотного кирпича марки ША-8 (фронтальной стены включая амбразуры горелки) g=250мм	м ³	1,3
2	Кладка элементов тепловых агрегатов из огнеупорного шамотного кирпича марки ША-8 (правой боковой стены) g=250мм	м ³	1,06
3	Кладка элементов тепловых агрегатов из огнеупорного шамотного кирпича марки ША-8 (задней стены)	м ³	1,5
4	Восстановление температурных швов и кирпичной кладки из полнотелого глиняного кирпича	м ³	0,45

5	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м ³	4,0
6	Изоляция кладки асбестовыми шнурами (передней стены от нижнего коллектора к барабану)	м ³	0,89
7	Кладка элементов тепловых агрегатов из огнеупорного кирпича (конвектора нижнего барабана). Кирпич керамический одинарный 250x120x65 мм, марка 150	м ³	0,9
8	Торкретирование огнеупорным раствором щитов и панелей	м ³	5,4

3. Требования к качеству работы:

Работы должны быть выполнены в соответствии с национальными стандартами и сводами правил утверждёнными распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р. Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям проекта, ЕСКД, другим нормативным документам. По окончании работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приёмки выполненных работ, КС-2 (акт о приёмке выполненных работ), КС-3 (справку о стоимости выполненных работ и затрат), счёт на оплату выполненных работ, счёт-фактуру, комплект исполнительской документации и документации по аттестации.

4. Порядок расчетов

4.1. Заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику на расчетный счет, указанный в договоре в размере 40 % от Цены Договора, в течение 20 (Двадцати) банковских дней со дня заключения настоящего Договора, на основании выставленного Подрядчиком счета. Обязательство Заказчика по внесению авансового платежа, предусмотренное пунктом договора, считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в настоящем Договоре.

4.2. Заказчик оплачивает выполненные работы в размере оставшихся 60% путем перечисления стоимости работ по Договору на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в Договоре, за счет собственных средств на основании оформленных и подписанных обеими Сторонами договора Акта сдачи-приемки работ, в течение 20 (Двадцати) банковских дней с даты выставления Подрядчиком счета на оплату стоимости выполненных работ по Договору.

5. Сроки выполнения работ

Работы должны быть выполнены в течение 45 календарных дней с момента поступления авансового платежа.

6. Гарантия

Гарантийный срок на выполняемые работы составляет не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

7. Требования к Поставщику

- быть правомочным заключать договор;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом;
- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской

- отчетности за последний завершённый отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Предложения не принято;
- отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России, реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;
 - должен отвечать всем необходимым требованиям, указанным в настоящей документации;
 - должен иметь соответствующие лицензии и разрешения уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей закупки;
 - должен обладать опытом выполнения аналогичных договоров на данном виде оборудования за период не менее пяти лет, наличием необходимых ресурсов (людских – специалистов, необходимых для выполнения объемов работ; материальных – механизмов, приспособлений, инструмента, необходимых для выполнения объема работ). Предоставление подтверждающих документов (справок, писем о выполнении работ по аналогичным договорам, справок о наличии людских и материальных ресурсов) обязательно.
 - юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации.

Главный энергетик



С.А. Магаева