


3 58


227-225P2-ЭМИ-004.000СБ

Вид спереди

Дверь не показана




Дверь



Шит ЦМЖК12.
Сборочный чертёж

Лист	Масса	Масштаб
1		1:2
Лист	Листов 1	

Задняя стенка



Щит ЩМУК12. Схема подключения	Стация	Лист	Листов
	P	10	

формат	зона	поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
*			227-225P2-ЭМИ1-004.000СБ	Сборочный чертеж		*А4х3
*			227-225P2-ЭМИ1-004.000Э4	Схема электрическая		*А4х3
				соединений		
*			227-225P2-ЭМИ1-004.000ТБ	Таблица надписей		*А4
				<u>Стандартные изделия</u>		
		1		Бокс SR 3215	1	
				300х200х150		
		2		Кронштейны для	4	
				крепления к стене АА1206		
				Щит ЩМУК12	Лит.	Лист
						Листов
						1 3

Формат А4

3.598



формат	зона	позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Прочие изделия		
		3	SA	Переключатель	3	1SFA 619 200
				C2SS1-10B-02		R3056
		4		Держатель шильдиков	3	1SFA 616 920 R8120
		5		Шильдик	3	1SFA 616 920 R8121
		6		DIN рейка ED 2	1	39382
		7		Чистые наклейки BS	3	GH S200 1946
						R0001
		8	XT1	Стандартная клемма	20	1SNA 115 486
				MA2.5/5		R0300
		9		Торцевой фиксатор	2	1SNA 206 351
				BAM2		R1600
		10		Торцевой изолятор	1	1SNA 118 368
				FEM6		R1600
						Лист
						2

[illegible]

[illegible]



227-225P2-ЭМИ1-004.000Э4

Дверь (вид со стороны мо



грядка)

Задняя стенка



XTIN
N
N
N

XTPE
PE

Монтаж щита выполнить проводом марки ПВЗ сеч. 0,75 мм.²

Щит ЩМУК12. Схема электрическая соединений	Лист	Масса	Масштаб
	Листов 1		