| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **1. ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ** | | | | | | | |
| 1а | **Поплавковый выключатель**<br>Длина кабеля, м 10 | MS1 | 96003332 | ООО «Грундфос»<br>г. Москва | шт. | 1 | | |
| | **Кронштейн** для монтажа двух поплавковых выключателей<br>Размер, мм 280х110х30 | | 96003338 | То же | шт. | 1 | | Для поз. 1а |
| | **2. ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ ВНЕ ЩИТОВ** | | | | | | | |
| 1-SA | **Пост** общепромышленный на один элемент, IP66<br>№1 - переключатель управления GN на 12А по 90 схеме | ПОК-GN12(90)-1хВК12(D)-ХЛ1 | | ООО «ТД «ВЭЛАН»<br>г. Ростов-на-Дону | шт. | 1 | | |
| | **3. КАБЕЛИ** | | | | | | | |
| | **Кабель** контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката, пониженной горючести, сечением, мм$^2$:<br>4х1,5 | КВВГнг(А)<br>ТУ 16.К01-37-2003 | | ОАО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» Кольчугинский завод»<br>г. Кольчугино, Владимирская обл. | м | 80 | | |
| | **Кабель** контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ, пониженной горючести, экранированный, сечением, мм$^2$:<br>7х1,5 | КВВГЭнг(А)<br>ТУ 16.К01-37-2003 | | То же | м | 40 | | |
| | **4. ОСНОВНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ** | | | | | | | |
| | *4.1. ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК* | | | | | | | |
| | **Металлорукав**, стальная оцинкованная лента, изоляция из ПВХ с хим. присадками понижающими горение Dy=15мм | РЗ-ЦП нг 15 | | Фирма «Электро-мастер»<br>г. Москва | м | 15 | | |
| | **Труба** гибкая двустенная гофрированная, с протяжкой, в комплекте с соединительной муфтой, Днаруж=50мм | ТУ 2248-015-47022248-2006 | | ЗАО «Диэлектрические кабельные системы»<br>г. Москва | м | 30 | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 997241

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Пашинина | | | 2014 |
| Проверил | | Квакин | | | |
| Нач.группы | | Квакин | | | |
| Н. контр. | | Демина | | | |
| Нач. отд. | | Зонов | | | |
| ГИП | | Пасхин | | | |

2267-997241-АВК.С

Реконструкция хвостохранилища «Среднее». Этап 1.
Наращивание плотины от отм. 665,0 м до отм. 670,0 м.
ОАО «ППГХО»

Оборотное водоснабжение

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ОАО «ВНИПИпромтехнологии»

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | *4.2. МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ* | | | | | | | |
| | **Коробка** соединительная общепромышленная из стали на 12 клемм<br>Климатическое исполнение УХЛ1<br>Степень защиты IP65 | КС-12-32-УХЛ1 | | ООО «ТД «ВЭЛАН»<br>г. Ростов-на-Дону | шт. | 2 | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 997237

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | 2267-997241-АВК.С | Лист 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|