Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ							
	Датчик-реле уровня В комплекте: 1.Датчик -3шт	РОС 301-1-УХЛ3-(0,6;0,8;2,8) ТУ25-2408.0009-88		ОАО «Теплоприбор» г. Рязань	компл.	1		
2а1	Длина погружной части датчика 1,м 0,4							
2а2	Длина погружной части датчика 2,м 0,8							
2а3	Длина погружной части датчика 3,м 2,8							
2б	2.Преобразователь передающий -1шт							
	Климатическое исполнение УХЛ3							
	2. ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ ВНЕ ЩИТОВ							
Дн1-SB, Дн2-SB	**Пост управления** на три элемента, IP54 №1 - "СКЛ11","~220В","зеленая","включен". (-HL2) №2 - "КЕ081","исп.2","Ч","пуск". (-SB2) №3 - "КЕ141", "исп.2", "К", "стоп". (-SB1 с фиксацией)	ПКУ 15-21.131-54У3		НПО «Электромонтаж» г. Москва	шт.	2		
	3. КАБЕЛИ							
	Кабель гибкий с медными жилами, с ПВХ изоляцией, экранированный в оболочке из ПВХ пластиката, пониженной горючести, сечением, мм^2: 4х1,5	КГВЭВнг(А) ТУ 3500-077-21059747-2011		ОАО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» Кольчугинский завод» г. Кольчугино, Владимирская обл.	м	20		
	Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной горючести, мм^2: 7х1,5	КВВГнг(А) ТУ 16.К01-37-2003		То же	м	40		
	4. ОСНОВНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ							
	4.1. ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК							
	Металлорукав, стальная оцинкованная лента, изоляция из ПВХ с хим. присадками понижающими горение Dy=15мм	РЗ-ЦП нг 15		Фирма «Электро-мастер» г. Москва	м	12		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 997239

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кадрова			2014
Проверил		Квакин			
Нач. группы		Квакин			
Н. контр.		Демина			
Нач. отд.		Зонов			
ГИП		Пасхин			

2267-997239-АГС.С

Реконструкция хвостохранилища "Среднее". Этап 1.
Наращивание плотины от отм. 665,0 м до отм. 670,0 м.
ОАО "ППГХО"

Дренаж и дренажная насосная станция

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ОАО «ВНИПИпромтехнологии»

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Труба гибкая двустенная гофрированная, с протяжкой, в комплекте с соединительной муфтой Днаруж=63мм	ТУ 2248-015-47022248-2006		ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» г. Москва	м	12		
	4.2 МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ							
	Бобышка БП1м 20х1,5-55 сталь 12Х18Н10Т			ООО «Монтажавтоматика» г. Москва	шт.	3		для поз. 2а1, 2а2, 2а3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 997239

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	2267-997239-АГС.С	Лист 2