

2 Краткая характеристика условий проведения работ

Территория для капитального строительства низковольтных сетей ТП-226 находится в зоне малоэтажной индивидуальной жилой застройки микрорайона ТИЗ-1: на проезде Ясеновом, проезде Ореховом на улице Рябиновой; в садовом товариществе "Заветы Мичурина" (улица Дачная). После проведения всех работ по прокладке кабелей по проекту 201-14-671.1-ЭС предусмотрено благоустройство территории в объёмах, указанных в чертежах 201-14-671.1-ГП.

Полоса отвода земли под строительство показана на листе 5. Граница полосы отвода и граница благоустройства территории участков в данном проекте совпадают.

Рельеф трассы не сложный. Трасса проходит по освоенной территории, пересекает 1 участок существующей автодороги с грунтовым покрытием по ул. Дачная.

Трасса прокладываемого кабеля не проходит по землям сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землям особо охраняемых природных территорий.

Плодородный слой почвы ( $\sigma=15$  мм), подлежащий снятию с застраиваемых площадей, срезают и перемещают в специально выделенные места, где складывают для последующего использования.

При работе с плодородным слоем следует предохранять его от смешивания с нижележащим слоем, от загрязнения, размыва и выветривания.

Участки, требующие специальную подготовку территории при строительстве, отсутствуют.

При проведении благоустройства территории вертикальная планировка решена с максимальным использованием существующего рельефа.

Строительная площадка должна быть ограждена, либо обозначена соответствующими знаками и надписями.

3 Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории.

Строительству любого объекта предшествует инженерная подготовка территории строительства. В подготовку территории входят расчистка территории площадки, геодезической разбивочной основы.

При расчистке территории вырубают зелёные насаждения, корчуют пни, очищают площадку от кустарника, снимают плодородный слой почвы.

Деревья и кустарники, подлежащие вырубке, указаны в 201-14-671.1-ГП.

						201-14-671.1-ППО			
						Г. Саров. ОАО "СЭСК".			
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Низковольтная сеть ТП-226	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Турсинова					П	4	5
Проверил		Дронова							
ГИП		Лесняк							
Рук. службы		Жижинов							
						Краткая характеристика условий проведения работ. Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории.			
						Проектно-конструкторский отдел Служба развития производства и проектирования ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"			