



АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество
«АТОМКОМПЛЕКТ»

119180 Российская Федерация, Москва
Ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

19.11.2012 № 6258

На № _____ от _____

О разъяснении положений
документации по запросу
предложений (на сайте ГК
№ 121109/1065/292, на ЭТП «АКД»
№ R005669)

Участникам открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на изготовление и поставку крана эстакады, крана мостового машзала и кранов мостовых электрических для энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 19.5.1. Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом», ОАО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на изготовление и поставку крана эстакады, крана мостового машзала и кранов мостовых электрических для энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2, в ответ на запрос участника запроса предложений, согласно информации, полученной от заказчика, сообщает следующее:

Вопрос:

На основании ИТГ на кран эстакады г/п 360(140)/32+10 т, п. 1.2.4.5 основное оборудование, входящее в состав крана п.п 1.2.4.5.6 и п.п 1.2.4.5.8, указано, что двурогий крюк г/п 360 т поставляется один для двух блоков (поставка с краном 1-го блока) и комплект упоров поставляется один комплект для двух блоков (поставка с краном 1-го блока).

Входит ли в состав поставки текущего запроса предложений двурогий крюк г/п 360 т и комплект упоров.

Ответ:

1. Подтверждаем, что двурогий крюк г/п 360 не входит в состав крана эстакады для второго энергоблока ЛАЭС-2. Это обусловлено тем, что данный

крюк, поставленный с краном эстакады первого блока, используется только при монтаже оборудования, а в процессе эксплуатации осуществляется перемещение контейнера с тепловыделяющими сборками с помощью грузозахватной поворотной вилки.

2. Упоры, служащие для ограничения зоны передвижного крана, входят в комплект поставки крана эстакады второго энергоблока ЛАЭС-2.

Генеральный директор



В.К. Широков