



# АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»  
119180 Российская Федерация, Москва  
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1  
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736  
E-mail: info@atomkomplekt.org  
ИНН 7706738770 КПП 770601001  
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

Участникам запроса предложений

04.09.2015 № 304/4295

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Касательно запроса участника  
www.zakupki.gov.ru № 31502567081  
zakupki.rosatom.ru № 150714/1065/182  
a-k-d.ru № R027522

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 19.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ), АО «Атомкомплект», являющееся организатором запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку по лоту 7408/514 Блр1/П-15 «Поставка насосных агрегатов центробежных вертикальных полупогружных насосной станции I подъема для сооружения энергоблока №1 Белорусской АЭС», по информации, полученной от заказчика, в ответ на запросы участников запроса предложений, сообщает следующее:

### Вопрос 1:

Согласно Извещению № 304/4108 от 27.08.2015 о внесении изменений в конкурсную документацию масса агрегата в спецификации и чертеже, приложенных к вышеназванному извещению указана 15 270 кг, в то же время в ИТТ №BLR1.B130.0.0UGA&&.&&&&.024MD.0001 в пункте 3.3 указана масса 14,72т.

Таблица сопоставления

Параметр	По пункту 3.3 ИТТ	По Приложению А к ИТТ согласно извещению № 304/4108 от 27.08.2015г.
Масса агрегата, не более, т	14,72	15,27

**Ответ на вопрос 1:**

Масса насосного агрегата не должна превышать 15270 кг.

**Вопрос 2:**

Прошу уточнить следующую информацию: к извещению о внесении изменений приложен новый габаритный чертеж и спецификация. В данных документах есть разночтения по необходимому напору насосов.

Таблица сопоставления

Параметр	Требования Спецификации	Требования Чертежа
Напор	H=50м	H=45м

Прошу Вас сообщить, какое значение является верным.

Кроме того, учитывая существенные изменения документации (изменены требования к закупаемому оборудованию), прошу продлить срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.

**Ответ на вопрос 2:**

H=50м.

По вопросам 1 и 2 внесены изменения в документацию по запросу предложений. Извещение о внесении изменений от 03.09.2015 № 304/4256 размещено 03.09.2015 на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг <http://www.zakupki.gov.ru> (закупка №31502567081) на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг <http://zakupki.rosatom.ru> (закупка № 150714/1065/182) и на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» <http://www.a-k-d.ru>, (закупка № R027522).

Первый заместитель  
генерального директора



С.И. Ефимушкин