

Техническое задание
на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического
оборудования

Предмет закупки: поставка электротехнического оборудования

Подольск
2014

Техническое задание
на поставку групп товаров,
за исключением нестандартного технологического оборудования
для нужд ОАО «ЗиО-Подольск»

СОДЕРЖАНИЕ

- РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
 Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
 Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
 НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Срок поставки	Объем гарантий и гарантийный срок
1	выключатель	открытой проводки 220В, 10А (одноклавишный)	шт	30	7 дней с момента подписания договора	
2	розетка	открытой проводки 220В, 16А, с з/контактом	шт	40	7 дней с момента подписания договора	
3	выключатель	автоматический ВА 47-29, 1Р, 220В, 25А	шт	16	7 дней с момента подписания договора	
4	бокс	пустой навесной на 24 мод	шт	1	7 дней с момента подписания договора	
5	выключатель	автоматический ВА 51-39, 3Р, 660В, 400А, стационарный ручной привод	шт	1	7 дней с момента подписания договора	Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.
6	распределительный силовой шкаф	ШРС-1-27УЗ, ввод-400А,отходящие: 5гр-100А, 2гр-250А	шт	2	7 дней с момента подписания договора	
7	распределительный силовой шкаф	ШРС-1-24УЗ, ввод-400А,отходящие: 8гр-100А	шт	6	7 дней с момента подписания договора	
8	разъем промышленный	432RS6, 32А, 415В, - розетка на поверхность, 432Р6, 32А, 415В - вилка	шт	32	7 дней с момента подписания договора	
9	бокс	пустой навесной на 18 мод	шт	1	7 дней с момента подписания договора	
10	бокс	пустой навесной на 12 мод	шт	1	7 дней с момента подписания договора	
11	выключатель	автоматический ВА 47-29, 3Р, 380В, 50А	шт	1	7 дней с момента подписания договора	
12	выключатель	автоматический ВА 47-29,	шт	1	7 дней с момента подписания договора	

						подписания договора	
13	выключатель	3Р, 380В, 32А	шт	автоматический ВА 47-29, 1Р, 220В, 25А	шт	7 дней с момента подписания договора	14
14	выключатель	автоматический ВА 47-29, 1Р, 220В, 16А	шт		шт	7 дней с момента подписания договора	6
15	шина	"Ноль" N14 на 14 присоед.	шт		шт	7 дней с момента подписания договора	2
16	шина	"Земля" РЕ14 на 14 присоед.	шт		шт	7 дней с момента подписания договора	2
17	розетка	для открытой проводки одинарная с з/контактом 250В, 16А	шт		шт	7 дней с момента подписания договора	74
18	выключатель	для открытой проводки 250В, 10А	шт		шт	7 дней с момента подписания договора	20
19	коробка ответвительная	для наружной проводки 70*70*40	шт		шт	7 дней с момента подписания договора	56
20	розетка	с з/контактом для открытой проводки 220В, 16А	шт		шт	7 дней с момента подписания договора	18
21	выключатель	для открытой проводки 250В, 10А	шт		шт	7 дней с момента подписания договора	1
22	выключатель	автоматический ВА 53-43, 660В, 1600А, стационарный ручной привод	шт		шт	7 дней с момента подписания договора	1
23	лента изоляционная	ПВХ синяя 15*25	шт		шт	7 дней с момента подписания договора	30
24	лента изоляционная	х/б	шт		шт	7 дней с момента подписания договора	20

Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.

25	контактор	вакуумный 4/400, трехполюсный, Ук-220В	КВТ-1,14- 400А, Ук-220В	шт	2	7 дней с момента подписания договора
26	выключатель автоматический	ВА51-39, стац.ручной привод	630А, 660В,	шт	1	7 дней с момента подписания договора
27	рубильник	ВР 32-37В31250, 400А	380В,	шт	1	7 дней с момента подписания договора
28	контактор	вакуумный 400А, Ук-220В	КВ2-400-3,	шт	1	7 дней с момента подписания договора
29	предохранитель	ПНН-37-400, 400А		шт	3	7 дней с момента подписания договора
30	выключатель однополюсный	АЕ-1031,10А, 220В		шт	1	7 дней с момента подписания договора
31	контактор	АВВ А16-30-10, 220В	16А, Ук-	шт	1	7 дней с момента подписания договора
32	кнопка управления	КЕ-011, исп.2 (красная, черная)		шт	2	7 дней с момента подписания договора
33	предохранитель	ПРС-10-10, вставкой ПВД-1-10	с плавкой	шт	1	7 дней с момента подписания договора
34	выключатель	для открытой 220В, 6А	проводки	шт	1	7 дней с момента подписания договора
35	трансформатор	тока Т-0,66 400/5А		шт	1	7 дней с момента подписания договора
36	амперметр	ЭА0700 0-400А		шт	1	7 дней с момента подписания договора
37	блок зажимов наборный	БЗН-18-25, на 10 пар, 25А		шт	1	7 дней с момента подписания договора
<p>Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.</p>						

38	трансформатор закалочный среднечастотный	напряжение первичное-800В; мощность при последовательном включении витков первичной обмотки на частоте 2,4кГц - 800кВА; коэффициент трансформации при холостом ходе от 3 до 24; вторичное напряжение (при холостом ходе) -33-266В; частота тока номинальная - 2,4кГц, 4,кГц, 8,0кГц, 10,0кГц	шт	1	20 дней с момента подписания договора
39	электромагнитное реле	НУQ-22F-4Z, Ук-220В, 50Гц	шт	50	7 дней с момента подписания договора
40	приставка контактная	ПКJ2204А, 2з+2р контакта	шт	20	7 дней с момента подписания договора
41	розетка	для открытой проводки с 3/контактом 220В, 16А	шт	20	7 дней с момента подписания договора
42	бокс	пустой навесной на 18 мод.	шт	1	7 дней с момента подписания договора
43	выключатель автоматический	ВА25-29, 3Р, 380В, 50А	шт	1	7 дней с момента подписания договора
44	выключатель автоматический	ВА25-29, 1Р, 220В, 25А	шт	9	7 дней с момента подписания договора
45	выключатель автоматический	ВА25-29, 1Р, 220В, 16А	шт	3	7 дней с момента подписания договора
46	розетка	для открытой проводки с 3/контактом 220В, 16А	шт	65	7 дней с момента подписания договора

47	выключатель	для открытой проводки 220В, 16А	шт	10	7 дней с момента подписания договора	
48	бокс пустой навесной	металлический размеры ориентировочно не менее (ШхВхГ) 360х500х200	шт	1	7 дней с момента подписания договора	
49	выключатель автоматический	ВА-57-35, 200А, 660В, 3Р	шт	1	7 дней с момента подписания договора	
50	выключатель автоматический	ВА 47-100, (С или D) 100А, 400В, 3Р	шт	1	7 дней с момента подписания договора	
51	выключатель автоматический	ВА 47-29, (С или D) 32А, 400В, 3Р	шт	4	7 дней с момента подписания договора	
52	шина	N на 8 присоед.	шт	1	7 дней с момента подписания договора	
53	шина	РЕ на 8 присоединений	шт	1	7 дней с момента подписания договора	
54	разъем	АВВ (вилка 432Р6, розетка на поверхность 432RS6, 32А, 415В	шт	2	7 дней с момента подписания договора	
55	вводная распределительная панель	ЩО70-2-48 У3	шт	1	10 дней с момента подписания договора	
56	линейная распределительная панель	ЩО70-2-23 У3	шт	2	10 дней с момента подписания договора	
57	бокс пустой навесной	металлический размеры ориентировочно не менее (ШхВхГ) 600х700х250	шт	1	7 дней с момента подписания договора	
58	выключатель автоматический	ВА-57-39, 320А, 660В, 3Р	шт	1	7 дней с момента подписания договора	
59	выключатель автоматический	ВА-57-35, 160А, 400В, 3Р	шт	2	7 дней с момента подписания договора	

Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.

					договора	
60	выключатель автоматический	ВА 47-29, (С или D) 32А, 400В, 3Р	шт	4	7 дней с момента подписания договора	
61	шина	Н на 8 присоед.	шт	1	7 дней с момента подписания договора	
62	шина	РЕ на 8 присоединений	шт	1	7 дней с момента подписания договора	

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка изделий осуществляется в соответствии с ГОСТ 1.9 – 95; ГОСТ 14192 – 96

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Продукция поставляется в таре, упаковке, отвечающей требованиям ГОСТов, ОСТов (при отсутствии ГОСТа), ТУ (при отсутствии ГОСТа, ОСТа). Тара, упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при хранении и перевозке, полную защиту продукции от всякого рода повреждений при ее перевозке с учетом перегрузок продукции в пути, а также длительного хранения продукции. Тара, упаковка не подлежат возврату Поставщику.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности производится в одностороннем порядке в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, другими обязательными для сторон правилами, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемой продукции (технический паспорт, сертификат (в случае обязательной сертификации), удостоверение о качестве, счет - фактура, спецификация и т.п

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязуется предоставить Сертификат качества (паспорт) на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК Завода-изготовителя, сертификат соответствия ГОСТ Р.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы

Главный специалист ОСиК  /Я.В. Чеснокова/

Начальник ОСиК  /Р.Б. Клинков/