

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ</b>							
1. ✓	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ИВП "Болид", г. Королев	СИГНАЛ - 20 П СМД"			К-Т	1		
2.	Источник питания резервированный ПО "Бастион", г. Ростов-на-Дону	"Скат - 1200 и 7"			ШТ	1		
3.	Аккумуляторная батарея 12 В, 12 А/час	—			ШТ	1		
4. ✓	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ООО "КБПА", г. Саратов	ИП 212 - 41 М (Дип - 41 М)			ШТ	42		МОНТИРУЕТСЯ - 38 ШТ
5.	Извещатель пожарный ручной ЗАО ИФ "ИРСЯТ - ЦЕНТР", г. Санкт-Петербург	ИПР - ЗСУ			ШТ	10		МОНТИРУЕТСЯ - 9 ШТ

Инв. № подл. 2678-10  
 Подп. и дата 01.10.14  
 Взам. инв. №

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Ю. 4981. 000 - ПС. С
						ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ" Склады: АВ, РХБЗ, ВЕЩЕВОЙ, В/Ч
РАЗРАБ.	КЛИЧНИКОВ				09.10.14	АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
ПРОВ.						Стадия Лист Листов Р 1 3
И. КОНТР.	ЗИНЧЕНКО				09.10.14	ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
НАЧ. ПБ	КОСЕНКОВ				09.10.14	
ГИП	МАСЯКИН				09.10.14	

Копировал

ФОРМАТ 297 x 420