

РАСЧЕТ НАГРУЗКИ. ТОКОПОТРЕБИТЕЛЕЙ							
ИСТОЧНИК РЕЗЕРВИРОВАННОГО ПИТАНИЯ	Тип прибора	Кол. шт.	ВЕНУРНЫЙ РЕЖИМ		ТРЕВОЖНЫЙ РЕЖИМ		
			Употр мА	Употр ОБЩИЙ мА	Употр мА	Употр ОБЩИЙ мА	
1. "Скат-1200НЗ" С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ 12 В/4АС	Прибор ПРИЕМНО-КОНТР. "СИГНАЛ-20П БМД"	1	600	600	650	650	
	ОПОВЕЩАТЕЛИ - СВЕТОВОЙ "МОЛНИЯ-12В"	7	20	140	7	140	
	- ЗВУКОВОЙ "ИВОЛГА" "МАСК-12-5М"	4	—	—	40	160	
		4	—	—	20	80	
Итого:				740		1030	

РАСЧЕТ ЕМКОСТИ АККУМУЛЯТОРА:

$$W = (0,740 \times 12 + 1,030 \times 3) \times 1,25 = 14,06,$$

ГДЕ: 1,25 - КОЭФФИЦИЕНТ СТАРЕНИЯ

СОГЛАСОВАНО:

ИМЯ, № ПОЛ. ПОДАТЬСЯ И ДАТА ВЗАМЕНА

26.08-09 01.10.14

Ю. 4981. 000 - ПС.				
ФГУП, ГНЦ РФ-ФЭИ. Склады: АВ, РХБЗ, ВЕЩЕВОЙ В/Ч.				
КЭМ. КОДУС	ЛИСТ	№ ДОК	ПОДПИСЬ	ДАТА
РАЗРАБ. КАНИЧНИКОВ				09.10.14
ПРОБ.				
И. КОНТР. ЗИНЧЕНКО				
ИЗЧ. ПБ КОСЕЯКОВ				09.10.14
ТИП МАСЯКИН				09.10.14
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			СТАНЦИЯ	ЛИСТ
РАСЧЕТ ЕМКОСТИ АККУМУЛЯТОРА			Р	9
ОКО ПБ				

ФОРМАТ 210 X 197