Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4 Ящик контактный:	ЯК4-2-4-54-УХЛ3		ОАО "Прогресс"	шт.	1		1ЯК-1.4
	ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х70 мм^2 через быстроразъемное	ТУ 3430-008-07629824-2007		г. Протвино				
	соединение; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х70 мм^2			Московской обл.				
	Габариты, мм ВхШхГ – 600х400х200. Степень защиты IP54							
	Класс безопасности – 4. Категория сейсмостойкости – I							
	5 Ящик контактный по типу ЯК3:	ЯК3-2-2-54-УХЛ3		ОАО "Прогресс"	шт.	1		1ЯК-1.5
	ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 2х25 мм^2 через быстроразъемное	ТУ 3430-008-07629824-2007		г. Протвино				
	соединение; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 2х25 мм^2			Московской обл.				
	Габариты, мм ВхШхГ – 300х300х150. Степень защиты IP54							
	Класс безопасности – 4. Категория сейсмостойкости – I							
	<u>Щиты и пульты</u>							
	1 Пункт распределительный по типу ПР-06-400-00-41-УХЛ3	ПР-06		ОАО "Прогресс"	шт.	1		1ПР1
	Габариты, мм ВхШхГ – 1200х600х300. Степень защиты IP41	РД 0721-87-06		г. Протвино				Изготовление
	Класс безопасности – 4. Категория сейсмостойкости – I			Московской обл.				по заданию заводу
	2 Пункт распределительный по типу ПР-06-250-00-41-УХЛ3	ПР-06		ОАО "Прогресс"	шт.	1		1ПР2
	Габариты, мм ВхШхГ – 1000х600х300. Степень защиты IP41	РД 0721-87-06		г. Протвино				Изготовление
	Класс безопасности – 4. Категория сейсмостойкости – I			Московской обл.				по заданию заводу

Взам.инв.N

Подп. и дата 24.12.12

Инв. N подл. 94060

Изм.	N° уч.	Лист	N° док.	Дата	Изм.внес	Пров.	Н.контр.