

[illegible]

1. Кабель, необозначенный на чертеже соответствует поз. 1

2. Прокладку кабеля выполнять в гофрированной ПВХ трубе . Гофрированная ПВХ труба прокладывается скрыто за подвесным потолком , опуски до оборудования скрыто в штробах и пустотах стен .

3. Место установки извещателей уточнить при монтаже . При этом, расстояние :

- от светильников и электропроводов до извещателя не менее 0,5м;
- от вентиляционных систем до извещателя не менее 1м;
- для помещений высотой не более 3,5м:
  - от стен помещения до извещателя не более 4,5м;
  - между извещателями не более 9м;
  - между извещателями не более 7,0м для коридоров .

4. Условные графические обозначения см . лист 2.

[illegible]