



АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество
«АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

Участникам закупки

14.11.2014 № 304/6903

О разъяснении положений конкурсной
документации

zakupki.gov.ru № 31401644470
zakupki.rosatom.ru № 141028/1065/234
<http://www.a-k-d.ru> № C020886

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 14.5.1. Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» ОАО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на оказание услуг по размещению оборудования резервного Центра обработки данных для нужд ЗАО «Гринатом», в ответ на запрос участника конкурса, по информации, полученной от заказчика, сообщает следующее:

Вопрос:

Дополнительный вопрос к разъяснению от 12.11.2014 г №304/6818:

«Вопрос:

Относится ли данное требование к размерам двери ограждения стоек.

3.7.4. 3)	Ширина дверных проемов, не менее	1,6 м
3.7.4. 4)	Высота дверных проемов, не менее	2,5 м.
3.7.4. 5)	Высота потолка, не менее	3,0 м.

Ответ:

Требование к дверным проемам относится ко всем дверным проемам на пути от входа в здание ЦОД Исполнителя до места размещения оборудования и включает дверь ограждения для стоек».

Дополнительный вопрос:

Просьба пояснить, с чем связано данное требование, если, мы правильно понимаем, габариты стоек стандартные (Ш600 x Г1070 x В2000 мм)?

Поскольку соблюдение требуемых размеров двери ограждения предполагает нестандартное исполнение, что во-первых влечет нецелесообразное увеличение площади ограждаемого периметра, и как следствие «пропадание» соседнего ряда стоек, что в свою очередь ведет к удорожанию проекта в целом, т.к. стоимость «пропавших» стойко-мест без учета подвода электропитания включаются в стоимость Вашего проекта.

В стандартном исполнении размеры двери ограждения: Ш1200 x В2500 мм.

Ответ:

Размеры проёма в ограждении стоек: Ш1200 x В2500 мм.
Требования к остальным проёмам остаются неизменными.

Первый заместитель
генерального директора



С.И. Ефимушкин