

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
(АО «НИАЭП»)



Энергоблок №4 Ростовской АЭС

Главный корпус. Машинное отделение (ДО, ЭЭТУ)

Спецификация приборов ТТК

R4.0200.3930.033.63.00.001

R4.05020.5.0.33

Главный инженер проекта

Д.Г. Мищенко

2015

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
R4.05020.5.0.33	17.09.15	

АННОТАЦИЯ

1 Данная спецификация выполнена на основании п.2.2.3.3.36 графика выдачи ПСД Ростовской АЭС блок 4 на 2015г.

2 Данную спецификацию рассматривать совместно с черт. R4.0200.3001.033.03.00.001 инв. № R4.02009.1.0.33.

3 Локальная смета № R4.05020.5.0.36.

4 Все средства измерений должны быть утвержденного типа и иметь свидетельства Росстандарта РФ об утверждении типа средства измерений.

5 Межповерочный интервал средств измерений должен быть не менее 18 месяцев.

6 На момент поставки оборудования средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R4.05020.5.0.33	 09.05	

**АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

						R4.0200.3930.033.63.00.001	Лист
							2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Р4.05020.5.0.33	Подпись и дата	Взам. инв. №	Дополнительные подписи				Согласовано			
				Гл. инж. БКП	Коптев	Гл. инж. АСУ	Ельцов	Гл. метролог	Студнев	Гл. инж. АСУ	Ельцов
				Нач. отд. ЗЕКПЗ	Маслов	Гл. инж. АСУ	Ельцов	Гл. метролог	Студнев	Гл. инж. АСУ	Ельцов

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приборы и аппаратура ТТК								
-	Гильза термометрическая Ст20 Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ТАДУ 035-0,16 ТАДУ 408721.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	16	-	-	
-	Гильза термометрическая Ст20 Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ТАДУ 035-0,12 ТАДУ 408721.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	16	-	-	
-	Гильза термометрическая 08X18H10T Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ТАДУ 016Г-0,12 ТАДУ 408721.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	16	-	-	
-	Гильза термометрическая 08X18H10T Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ТАДУ 016Г-0,16 ТАДУ 408721.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	8	-	-	
-	Гильза термометрическая 08X18H10T Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ТАДУ 016Г-0,2 ТАДУ 408721.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	14	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

R4.0200.3930.033.63.00.001

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб. инж. 3к.	Большакова	01.09			
Пров. инж. 2к.	Шабунина	01.09			
Пров. инж. 1к.	Бочкарев	01.09			
Нач. гр.	Васильев	02.09			
Гл. инж. БКП	Чайкин	02.09			
Н. контр.	Ромов	02.09			

Спецификация приборов ТТК

Стация	Лист	Листов
Р	3	55
 АО «НИАЭП» 2015		

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R4.05020.5.0.33	14.09.15	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Гильза термометрическая 08X18H10T Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ТАДУ 016Г-0,32 ТАДУ 408721.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	8	-	-	
-	Гильза термометрическая 08X18H10T Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ТАДУ 035-0,12 ТАДУ 408721.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	7	-	-	
-	Гильза термометрическая 08X18H10T Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ТАДУ 035-0,16 ТАДУ 408721.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	6	-	-	
-	Гильза термометрическая 08X18H10T Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ТАДУ 035-0,2 ТАДУ 408721.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	5	-	-	
-	Гильза термометрическая 08X18H10T Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ТАДУ 035-0,32 ТАДУ 408721.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	9	-	-	
-	Гильза термометрическая 08X18H10T Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ТАДУ 035-0,5 ТАДУ 408721.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	
-	Гильза термометрическая 08X18H10T Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТАДУ 015Г-0,25 ТАДУ 408721.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	2	-	-	
-	Гильза термометрическая 08X18H10T Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТАДУ 035-0,12 ТАДУ 408721.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	6	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.0200.3930.033.63.00.001

Инв.№ подл.	Взам.инв.№
R4.05020.5.0.33	1909.15

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4RM60P07B01	Датчик избыточного давления Диапазон измерений: от 0 до 16 кгс/см ² Выходной сигнал: 4-20 мА Класс точности: 0,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2150-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/16 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУЗ)	-	ФГУП "ВНИИА" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №47462-11
4SB11P01B01	Датчик избыточного давления Диапазон измерений: от 0 до 160 кгс/см ² Выходной сигнал: 4-20 мА Класс точности: 0,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2161-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/160 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУЗ)	-	ФГУП "ВНИИА" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №47462-11
4SQ12P01B01	Датчик избыточного давления Диапазон измерений: от 0 до 160 кгс/см ² Выходной сигнал: 4-20 мА Класс точности: 0,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2161-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/160 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУЗ)	-	ФГУП "ВНИИА" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №47462-11
4SB21P01B01	Датчик избыточного давления Диапазон измерений: от 0 до 160 кгс/см ² Выходной сигнал: 4-20 мА Класс точности: 0,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2161-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/160 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУЗ)	-	ФГУП "ВНИИА" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №47462-11
4SB12P01B01	Датчик избыточного давления Диапазон измерений: от 0 до 160 кгс/см ² Выходной сигнал: 4-20 мА Класс точности: 0,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2161-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/160 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУЗ)	-	ФГУП "ВНИИА" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №47462-11

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.0200.3930.033.63.00.001

Инв.№ подл.
R4.05020.5.0.33

Подпись и дата
14.09.18

Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4SB31P01B01	Датчик избыточного давления Диапазон измерений: от 0 до 160 кгс/см² Выходной сигнал: 4-20 мА Класс точности: 0,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2161-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/160 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУЗ)	-	ФГУП "ВНИИА" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №47462-11
4SB22P01B01	Датчик избыточного давления Диапазон измерений: от 0 до 160 кгс/см² Выходной сигнал: 4-20 мА Класс точности: 0,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2161-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/160 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУЗ)	-	ФГУП "ВНИИА" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №47462-11
4SB32P01B01	Датчик избыточного давления Диапазон измерений: от 0 до 160 кгс/см² Выходной сигнал: 4-20 мА Класс точности: 0,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2161-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/160 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУЗ)	-	ФГУП "ВНИИА" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №47462-11
4SB41P01B01	Датчик избыточного давления Диапазон измерений: от 0 до 160 кгс/см² Выходной сигнал: 4-20 мА Класс точности: 0,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2161-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/160 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУЗ)	-	ФГУП "ВНИИА" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №47462-11
4SQ11P01B01	Датчик избыточного давления Диапазон измерений: от 0 до 160 кгс/см² Выходной сигнал: 4-20 мА Класс точности: 0,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2161-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/160 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУЗ)	-	ФГУП "ВНИИА" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №47462-11

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.0200.3930.033.63.00.001

Инв.№ подл.	Взам. инв.№
R4.05020.5.0.33	Р4.05020.5.0.33

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4SQ22P01B01	Датчик избыточного давления Диапазон измерений: от 0 до 160 кгс/см² Выходной сигнал: 4-20 мА Класс точности: 0,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2161-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/160 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУЗ)	-	ФГУП "ВНИИА" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №47462-11
4SB42P01B01	Датчик избыточного давления Диапазон измерений: от 0 до 160 кгс/см² Выходной сигнал: 4-20 мА Класс точности: 0,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2161-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/160 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУЗ)	-	ФГУП "ВНИИА" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №47462-11
4UA20P02B02	Датчик избыточного давления Диапазон измерений: от 0 до 25 кгс/см² Выходной сигнал: 4-20 мА Класс точности: 0,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2160-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/25 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУЗ)	-	ФГУП "ВНИИА" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №47462-11
4VB60P01B01	Датчик избыточного давления Диапазон измерений: от 0 до 6 кгс/см² Выходной сигнал: 4-20 мА Класс точности: 0,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2150-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/6 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУЗ)	-	ФГУП "ВНИИА" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №47462-11
4VB91P23B01	Датчик избыточного давления Диапазон измерений: от 0 до 6 кгс/см² Выходной сигнал: 4-20 мА Класс точности: 0,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2150-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/6 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУЗ)	-	ФГУП "ВНИИА" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №47462-11

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.0200.3930.033.63.00.001

Инв.№ подл.
R4.05020.5.0.33

Подпись и дата
16.11.24 09:45

Взам. инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4UA20P03B02	Датчик избыточного давления Диапазон измерений: от 0 до 6 кгс/см² Выходной сигнал: 4-20 мА Класс точности: 0,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2150-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/6 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУЗ)	-	ФГУП "ВНИИА" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №47462-11
4RN54P03B01	Дифманометр-перепадамер, с вентильным блоком, кронштейном Диапазон показаний: от 0 до 6.3 кгс/см² Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ДСП-160-М1-1,5-6,3 кгс/см2-250 кгс/см2-БВ ТУ 25-7310.0063-2009	-	ОАО "Теплоконтроль" г. Казань	шт.	1	-	-	ГРСИ №11433-09
4RQ21F02B01	Дифманометр-расходомер с вентильным блоком, кронштейном Верхний предел измерений: 100 т/ч Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ДСП-160-М1-1,5-1 кгс/см2-160 кгс/см2-100 т/ч-БВ ТУ 25-7310.0063-2009	-	ОАО "Теплоконтроль" г. Казань	шт.	1	-	-	ГРСИ №11433-09 Опросный лист №4RQ21 см. R4.02009.2.0.33
4RQ21F04B01	Дифманометр-расходомер с вентильным блоком, кронштейном Верхний предел измерений: 100 т/ч Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ДСП-160-М1-1,5-1 кгс/см2-160 кгс/см2-100 т/ч-БВ ТУ 25-7310.0063-2009	-	ОАО "Теплоконтроль" г. Казань	шт.	1	-	-	ГРСИ №11433-09 Опросный лист №4RQ21 см. R4.02009.2.0.33
4RQ21F01B01	Дифманометр-расходомер с вентильным блоком, кронштейном Верхний предел измерений: 100 т/ч Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ДСП-160-М1-1,5-1 кгс/см2-160 кгс/см2-100 т/ч-БВ ТУ 25-7310.0063-2009	-	ОАО "Теплоконтроль" г. Казань	шт.	1	-	-	ГРСИ №11433-09 Опросный лист №4RQ21 см. R4.02009.2.0.33

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.0200.3930.033.63.00.001

Инв.№ подл.
R4.05020.5.0.33

Подпись и дата
17.09.18

Взам. инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4RQ21F03B01	Дифманометр-расходомер с вентильным блоком, кронштейном Верхний предел измерений: 100 т/ч Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ДСП-160-М1-1,5-1 кгс/см2-160 кгс/см2-100 т/ч-БВ ТУ 25-7310.0063-2009	-	ОАО "Теплоконтроль" г. Казань	шт.	1	-	-	ГРСИ №11433-09 Опросный лист №4RQ21 см R4.02009.2.0.33
4RL60P07B01	Мановакуумметр показывающий, с радиальным штуцером без фланца Диапазон показаний: от -1 до 9 кгс/см² Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	МВП4-УУ2-9-АЭС-IP53 ТУ 25-02.180335-84	-	ОАО "Манотомь" г. Томск	шт.	1	-	-	ГРСИ №10135-10
4RL60P06B01	Мановакуумметр показывающий, с радиальным штуцером без фланца Диапазон показаний: от -1 до 9 кгс/см² Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	МВП4-УУ2-9-АЭС-IP53 ТУ 25-02.180335-84	-	ОАО "Манотомь" г. Томск	шт.	1	-	-	ГРСИ №10135-10
4UR53P03B01	Манометр показывающий, с радиальным штуцером без фланца Диапазон показаний: от 0 до 100 кгс/см² Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	МП4-УУ2-100-АЭС-IP53 ТУ 25-02.180335-84	-	ОАО "Манотомь" г. Томск	шт.	1	-	-	ГРСИ №10135-10
4UR53P02B01	Манометр показывающий, с радиальным штуцером без фланца Диапазон показаний: от 0 до 100 кгс/см² Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	МП4-УУ2-100-АЭС-IP53 ТУ 25-02.180335-84	-	ОАО "Манотомь" г. Томск	шт.	1	-	-	ГРСИ №10135-10
4SQ22P01B02	Манометр показывающий, с радиальным штуцером без фланца Диапазон показаний: от 0 до 160 кгс/см² Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	МП4-УУ2-160-АЭС-IP53 ТУ 25-02.180335-84	-	ОАО "Манотомь" г. Томск	шт.	1	-	-	ГРСИ №10135-10

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Инв.№ подл.
R4.05020.5.0.33

Подпись и дата
16.11.2009.15

Взам. инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4RL62P03B01	Манометр показывающий, с радиальным штуцером без фланца Диапазон показаний: от 0 до 160 кгс/см² Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	МП4-УУ2-160-АЭС-IP53 ТУ 25-02.180335-84	-	ОАО "Манотомь" г. Томск	шт.	1	-	-	ГРСИ №10135-10
4SQ12P01B02	Манометр показывающий, с радиальным штуцером без фланца Диапазон показаний: от 0 до 160 кгс/см² Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	МП4-УУ2-160-АЭС-IP53 ТУ 25-02.180335-84	-	ОАО "Манотомь" г. Томск	шт.	1	-	-	ГРСИ №10135-10
4RL61P03B01	Манометр показывающий, с радиальным штуцером без фланца Диапазон показаний: от 0 до 160 кгс/см² Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	МП4-УУ2-160-АЭС-IP53 ТУ 25-02.180338-84	-	ОАО "Манотомь" г. Томск	шт.	1	-	-	ГРСИ №10135-10
4RF21P01B02	Манометр показывающий, с радиальным штуцером без фланца Диапазон показаний: от 0 до 25 кгс/см² Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	МП4-УУ2-25-АЭС-IP53 ТУ 25-02.180335-84	-	ОАО "Манотомь" г. Томск	шт.	1	-	-	ГРСИ №10135-10
4RF22P01B02	Манометр показывающий, с радиальным штуцером без фланца Диапазон показаний: от 0 до 25 кгс/см² Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	МП4-УУ2-25-АЭС-IP53 ТУ 25-02.180335-84	-	ОАО "Манотомь" г. Томск	шт.	1	-	-	ГРСИ №10135-10
4RF22P02B02	Манометр показывающий, с радиальным штуцером без фланца Диапазон показаний: от 0 до 25 кгс/см² Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	МП4-УУ2-25-АЭС-IP53 ТУ 25-02.180335-84	-	ОАО "Манотомь" г. Томск	шт.	1	-	-	ГРСИ №10135-10

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.0200.3930.033.63.00.001

Инв.№ подл.
R4.05020.5.0.33

Подпись и дата
17.09.18

Взам. инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4RQ30P01B01	Манометр показывающий, с радиальным штуцером без фланца Диапазон показаний: от 0 до 25 кгс/см² Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	МП4-УУ2-25-АЭС-IP53 ТУ 25-02.180335-84	-	ОАО "Манотомь" г. Томск	шт.	1	-	-	ГРСИ №10135-10
4RF21P02B02	Манометр показывающий, с радиальным штуцером без фланца Диапазон показаний: от 0 до 25 кгс/см² Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	МП4-УУ2-25-АЭС-IP53 ТУ 25-02.180335-84	-	ОАО "Манотомь" г. Томск	шт.	1	-	-	ГРСИ №10135-10
4RQ30P02B01	Манометр показывающий, с радиальным штуцером без фланца Диапазон показаний: от 0 до 25 кгс/см² Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	МП4-УУ2-25-АЭС-IP53 ТУ 25-02.180335-84	-	ОАО "Манотомь" г. Томск	шт.	1	-	-	ГРСИ №10135-10
4UR50P03B01	Манометр показывающий, с радиальным штуцером без фланца Диапазон показаний: от 0 до 4 кгс/см² Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	МП4-УУ2-4-АЭС-IP53 ТУ 25-02.180335-84	-	ОАО "Манотомь" г. Томск	шт.	1	-	-	ГРСИ №10135-10
4SE80P01B02	Манометр показывающий, с радиальным штуцером без фланца Диапазон показаний: от 0 до 40 кгс/см² Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	МП4-УУ2-40-АЭС-IP53 ТУ 25-02.180335-84	-	ОАО "Манотомь" г. Томск	шт.	1	-	-	ГРСИ №10135-10
4UR60P02B01	Манометр показывающий, с радиальным штуцером без фланца Диапазон показаний: от 0 до 40 кгс/см² Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	МП4-УУ2-40-АЭС-IP53 ТУ 25-02.180335-84	-	ОАО "Манотомь" г. Томск	шт.	1	-	-	ГРСИ №10135-10

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.0200.3930.033.63.00.001

Инв.№ подл.	Взам. инв.№
R4.05020.5.0.33	16/14 08.05


Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4SE91P06B06	Манометр показывающий, с радиальным штуцером без фланца Диапазон показаний: от 0 до 40 кгс/см² Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	МП4-УУ2-40-АЭС-IP53 ТУ 25-02.180335-84	-	ОАО "Манотомь" г. Томск	шт.	1	-	-	ГРСИ №10135-10
4UR60P03B01	Манометр показывающий, с радиальным штуцером без фланца Диапазон показаний: от 0 до 40 кгс/см² Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	МП4-УУ2-40-АЭС-IP53 ТУ 25-02.180335-84	-	ОАО "Манотомь" г. Томск	шт.	1	-	-	ГРСИ №10135-10
4UA11P02B01	Манометр показывающий, с радиальным штуцером без фланца Диапазон показаний: от 0 до 6 кгс/см² Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	МП4-УУ2-6-АЭС-IP53 ТУ 25-02.180335-84	-	ОАО "Манотомь" г. Томск	шт.	1	-	-	ГРСИ №10135-10
4SE92P07B02	Манометр показывающий, с радиальным штуцером без фланца Диапазон показаний: от 0 до 60 кгс/см² Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	МП4-УУ2-60-АЭС-IP53 ТУ 25-02.180335-84	-	ОАО "Манотомь" г. Томск	шт.	1	-	-	ГРСИ №10135-10
4RF10P01B01	Манометр показывающий, с радиальным штуцером без фланца Диапазон показаний: от 0 до 60 кгс/см² Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	МП4-УУ2-60-АЭС-IP53 ТУ 25-02.180335-84	-	ОАО "Манотомь" г. Томск	шт.	1	-	-	ГРСИ №10135-10
4SE90P01B02	Манометр показывающий, с радиальным штуцером без фланца Диапазон показаний: от 0 до 60 кгс/см² Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	МП4-УУ2-60-АЭС-IP53 ТУ 25-02.180335-84	-	ОАО "Манотомь" г. Томск	шт.	1	-	-	ГРСИ №10135-10

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.0200.3930.033.63.00.001

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
R4.05020.5.0.33		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Расходомер-счетчик Верхний предел измерений: 4500 м³/ч Выходной сигнал: 4-20 мА В комплекте: а) 4VB50F02B01 Вварной измерительный участок ИУ-012 - 1 шт. б) 4VB50F02P01 Вторичный измерительный преобразователь ВП - 1 шт. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	УРСВ-510Ц ТУ 4213-012-44327050-2004	-	ЗАО "Взлет" г. Санкт-Перербург	компл.	1	-	-	ГРСИ №28363-14 Карта заказа 4VB50F02
-	Расходомер-счетчик Верхний предел измерений: 5610 м³/ч Выходной сигнал: 4-20 мА В комплекте: а) 4VB50F01B01 Вварной измерительный участок ИУ-012 - 1 шт. б) 4VB50F01P01 Вторичный измерительный преобразователь ВП - 1 шт. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	УРСВ-510Ц ТУ 4213-012-44327050-2004	-	ЗАО "Взлет" г. Санкт-Перербург	компл.	1	-	-	ГРСИ №28363-14 Карта заказа 4VB50F01
-	Расходомер-счетчик Верхний предел измерений: 700 м³/ч Выходной сигнал: 4-20 мА В комплекте: а) 4VB50F03B01 Вварной измерительный участок ИУ-012 - 1 шт. б) 4VB50F03P01 Вторичный измерительный преобразователь ВП - 1 шт. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	УРСВ-510Ц ТУ 4213-012-44327050-2004	-	ЗАО "Взлет" г. Санкт-Перербург	компл.	1	-	-	ГРСИ №28363-14 Карта заказа 4VB50F03

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.0200.3930.033.63.00.001

Инв.№ подл.	Взам.инв.№
R4.05020.5.0.33	
Подпись и дата	
<i>В.И.И.И.И.</i>	14.09.15

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4SH16T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 100 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SH15T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 150 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SH14T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 200 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SH41T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 200 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	R4.0200.3930.033.63.00.001	Лист
							14

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
R4.05020.5.0.33	17.09.20	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4SG20T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 200 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB60T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 200 °С Длина погружаемой части: 200 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,2/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB60T02B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 200 °С Длина погружаемой части: 200 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,2/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB10T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 200 °С Длина погружаемой части: 320 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,32/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.0200.3930.033.63.00.001

Инв.№ подл.	Р4.05020.5.0.33
Подпись и дата	14.09.25
Взам. инв.№	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4RB20T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 200 °С Длина погружаемой части: 320 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,32/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB30T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 200 °С Длина погружаемой части: 320 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,32/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB40T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 200 °С Длина погружаемой части: 320 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,32/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB41T04B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.0200.3930.033.63.00.001

Инв.№ подл.
R4.05020.5.0.33

Изданы и дата
14.09.13

Взам.инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4RB22T04B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SH42T02B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RT61T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB32T02B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.0200.3930.033.63.00.001

Инв.№ подл.	Взам.инв.№
R4.05020.5.0.33	
Подпись и дата	
17.09.15	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4SH29T02B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RT50T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SH42T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SH50T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.0200.3930.033.63.00.001

Инв.№ подл.
R4.05020.5.0.33

Подпись и дата
14.09.13

Взам.инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4RB42T04B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB11T04B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB41T06B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RT61T02B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.0200.3930.033.63.00.001

Инв.№ подл.
R4.05020.5.0.33

Подпись и дата
14.09.15

Взам. инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4RB31T06B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SH24T02B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB42T02B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RT61T03B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.0200.3930.033.63.00.001

Инв.№ подл.
R4.05020.5.0.33

Подпись и дата
14.09.15

Взам.инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4RB21T06B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB22T02B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SH50T02B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB31T04B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.0200.3930.033.63.00.001

Иув.№ подл.
R4.05020.5.0.33

Подпись и дата
16.11.2020

Взам.инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4RB11T06B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RT61T04B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SH29T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SH46T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Иув. № подл. R4.05020.5.0.33

Инв.№ подл.
R4.05020.5.0.33/

Подпись и дата
24.09.15

Взам. инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4SH12T02B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB32T04B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SH24T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RT10T02B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.0200.3930.033.63.00.001

Инв.№ подл.	Взам.инв.№
R4.05020.5.0.33	2014.09.15

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4RB12T04B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SH11T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SH11T02B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB12T02B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.0200.3930.033.63.00.001

Инв.№ подл.
R4.05020.5.0.33

Одобрить и дата
2014 г. 09.15

Взам.инв.№
-

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4RT50T02B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RT61T12B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RT61T05B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RT61T22B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.0200.3930.033.63.00.001

Инв.№ подл.	Взам.инв.№
R4.05020.5.0.33	17409.15

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4RT61T32B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB12T03B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 160 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,16/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB21T05B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 160 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,16/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SE40T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 160 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,16/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	R4.0200.3930.033.63.00.001	Лист
							26

Инв.№ подл.
R4.05020.5.0.33

Подпись и дата
14.09.15

Взам.инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4RB32T03B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 160 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,16/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RA12T06B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 160 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,16/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RA12T02B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 160 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,16/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB31T05B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 160 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,16/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Инв.№ подл.
R4.05020.5.0.33

Подпись и дата
14.09.23

Взам.инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4RA13T05B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 160 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,16/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RA13T02B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 160 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,16/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB41T05B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 160 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,16/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB42T03B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 160 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,16/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Инв. № подл.	Взам. инв. №
R4.05020.5.0.33	

Подпись и дата
14.09.15

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4RA14T06B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 160 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,16/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RA13T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 160 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,16/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RA11T06B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 160 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,16/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RA11T05B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 160 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,16/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.0200.3930.033.63.00.001

Инв.№ подл.
R4.05020.5.0.33

Подпись и дата
14.09.15

Взам. инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4RA11T02B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 160 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,16/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB22T03B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 160 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,16/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SE20T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 160 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,16/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SE30T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 160 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,16/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

						R4.0200.3930.033.63.00.001	Лист
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		30

Инв.№ подл.
R4.05020.5.0.33

Подпись и дата
14.09.15

Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4RB11T05B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 160 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,16/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SE40T02B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 160 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,16/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SE30T02B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 160 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,16/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RA11T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 160 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,16/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Инв.№ подл.
R4.05020.5.0.33

Подпись и дата
2018.09.15

Взам. инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4RA12T05B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 160 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,16/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RA13T06B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 160 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,16/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RA12T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 160 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,16/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RA14T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 160 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,16/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Инв.№ подл.
R4.05020.5.0.33

Подпись и дата
14.09.15

Взам. инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4RA14T02B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 160 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,16/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RA14T05B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 160 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,16/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SE20T02B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 160 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,16/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB11T02B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 200 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,2/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Изм.	Кодуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.0200.3930.033.63.00.001

Инв.№ подл.
R4.05020.5.0.33

Подпись и дата
19.09.15

Взам. инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4RB21T02B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 200 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,2/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB31T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 200 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,2/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB11T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 200 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,2/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB21T03B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 200 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,2/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Инв.№ подл.
R4.05020.5.0.33

Подпись и дата
16/04/09 15

Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4RB41T03B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 200 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,2/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB31T02B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 200 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,2/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB41T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 200 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,2/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB31T03B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 200 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,2/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Инв.№ подл.	Взам.инв.№
R4.05020.5.0.33	
Подпись и дата	19.09.15

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4RB11T03B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 200 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,2/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB41T02B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 200 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,2/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB21T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 200 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,2/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SA10T08B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 200 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,2/ГК03-0,25 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.0200.3930.033.63.00.001

Инв.№ подл.
R4.05020.5.0.33

Подпись и дата
2024.09.25

Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4SE12T06B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 200 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,2/ГК03-0,25 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SE14T06B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 200 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,2/ГК03-0,25 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SA10T14B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 200 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,2/ГК03-0,25 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SA10T16B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 200 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,2/ГК03-0,25 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Инв.№ подл.
R4.05020.5.0.33

Подпись и дата
24.09.15

Взам. инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4RB12T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 320 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,32/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB22T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 320 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,32/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB32T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 320 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,32/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB42T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 320 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,32/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Инв.№ подл.
R4.05020.5.0.33

Подпись и дата
14.09.05

Взам.инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4SA10T19B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 320 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,32/ГК03-0,25 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SA10T13B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 320 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,32/ГК03-0,25 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SA10T06B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 320 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,32/ГК03-0,25 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SA10T18B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 320 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,32/ГК03-0,25 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Инв.№ подл.
R4.05020.5.0.33

Подпись и дата
2014.09.15

Взам. инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4SA10T02B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 320 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,32/ГК03-0,25 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SA10T22B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 320 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,32/ГК03-0,25 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SA10T17B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 320 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,32/ГК03-0,25 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SA10T23B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 320 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,32/ГК03-0,25 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Инд.№ подл.
R4.05020.5.0.33

Подпись и дата
17.08.15

Взам. инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4SA10T15B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 320 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,32/ГК03-0,25 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SA10T03B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 500 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,5/ГК03-0,25 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4SH12T01B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4RB21T04B01	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 300 °С Длина погружаемой части: 120 мм НСХ: 50П Класс допуска: В Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	СБ210/СП-01-50П-В-4-0,12/ГК03-0,2 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Инв. № подл.	Взам. инв. №
R4.05020.5.0.33	

Подпись и дата
16/11/2009.15

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4VC21T14B02	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 50 °С Длина погружаемой части: 250 мм НСХ: 50М Класс допуска: В Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	СБ210/СМ-01-50М-В-4-0,25/ГК03-0,12 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4VC21T15B02	Сборка термопреобразователя сопротивления с головкой клеммной Диапазон измерений: от 0 до 50 °С Длина погружаемой части: 250 мм НСХ: 50М Класс допуска: В Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	СБ210/СМ-01-50М-В-4-0,25/ГК03-0,12 ТАДУ 405210.001ТУ	-	ООО "НТЛ-Прибор" г. Москва	шт.	1	-	-	ГРСИ №20261-00
4VB92T29B01	Термометр биметаллический показывающий Защитная гильза М20/20, Р= 63 кгс/см² Диапазон показаний: от 0 до 100 °С Длина погружаемой части: 100 мм Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТБ-2(0-100)-1,5-100-10-М20 ТУ 311-00225621.160-96	-	ОАО "Теплоконтроль" г. Казань	шт.	1	-	-	ГРСИ №42438-09
4VB92T21B01	Термометр биметаллический показывающий Защитная гильза М20/20, Р= 63 кгс/см² Диапазон показаний: от 0 до 100 °С Длина погружаемой части: 100 мм Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТБ-2(0-100)-1,5-100-10-М20 ТУ 311-00225621.160-96	-	ОАО "Теплоконтроль" г. Казань	шт.	1	-	-	ГРСИ №42438-09

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.0200.3930.033.63.00.001

Инд.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R4.05020.5.0.33	2024.09.15	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4VB92T28B01	Термометр биметаллический показывающий Защитная гильза М20/20, Р= 63 кгс/см² Диапазон показаний: от 0 до 100 °С Длина погружаемой части: 100 мм Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТБ-2(0-100)-1,5-100-10-M20 ТУ 311-00225621.160-96	-	ОАО "Теплоконтроль" г. Казань	шт.	1	-	-	ГРСИ №42438-09
4VB92T22B01	Термометр биметаллический показывающий Защитная гильза М20/20, Р= 63 кгс/см² Диапазон показаний: от 0 до 100 °С Длина погружаемой части: 100 мм Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТБ-2(0-100)-1,5-100-10-M20 ТУ 311-00225621.160-96	-	ОАО "Теплоконтроль" г. Казань	шт.	1	-	-	ГРСИ №42438-09
4RL52T17B01	Термометр биметаллический показывающий Защитная гильза М20/20, Р=63 кгс/см² Диапазон показаний: от 0 до 100 °С Длина погружаемой части: 100 мм Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТБ-2(0-100)-1,5-100-10-M20 ТУ 311-00225621.160-96	-	ОАО "Теплоконтроль" г. Казань	шт.	1	-	-	ГРСИ №42438-09
4RL52T18B01	Термометр биметаллический показывающий Защитная гильза М20/20, Р=63 кгс/см² Диапазон показаний: от 0 до 100 °С Длина погружаемой части: 100 мм Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТБ-2(0-100)-1,5-100-10-M20 ТУ 311-00225621.160-96	-	ОАО "Теплоконтроль" г. Казань	шт.	1	-	-	ГРСИ №42438-09
4RL51T17B01	Термометр биметаллический показывающий Защитная гильза М20/20, Р=63 кгс/см² Диапазон показаний: от 0 до 100 °С Длина погружаемой части: 100 мм Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТБ-2(0-100)-1,5-100-10-M20 ТУ 311-00225621.160-96	-	ОАО "Теплоконтроль" г. Казань	шт.	1	-	-	ГРСИ №42438-09

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.0200.3930.033.63.00.001

Инв.№ подл.
R4.05020.5.0.33

Подпись и дата
19.09.15

Взам. инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4RL51T18B01	Термометр биметаллический показывающий Защитная гильза М20/20, Р=63 кгс/см² Диапазон показаний: от 0 до 100 °С Длина погружаемой части: 100 мм Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТБ-2(0-100)-1,5-100-10-M20 ТУ 311-00225621.160-96	-	ОАО "Теплоконтроль" г. Казань	шт.	1	-	-	ГРСИ №42438-09
4RM26T02B01	Термометр биметаллический показывающий Защитная гильза М20/20, Р=63 кгс/см² Диапазон показаний: от 0 до 60 °С Длина погружаемой части: 125 мм Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТБ-2(0-60)-1,5-125-10-M20 ТУ 311-00225621.160-96	-	ОАО "Теплоконтроль" г. Казань	шт.	1	-	-	ГРСИ №42438-09
4RM26T04B01	Термометр биметаллический показывающий Защитная гильза М20/20, Р=63 кгс/см² Диапазон показаний: от 0 до 60 °С Длина погружаемой части: 125 мм Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТБ-2(0-60)-1,5-125-10-M20 ТУ 311-00225621.160-96	-	ОАО "Теплоконтроль" г. Казань	шт.	1	-	-	ГРСИ №42438-09
4RM26T03B01	Термометр биметаллический показывающий Защитная гильза М20/20, Р=63 кгс/см² Диапазон показаний: от 0 до 60 °С Длина погружаемой части: 125 мм Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТБ-2(0-60)-1,5-125-10-M20 ТУ 311-00225621.160-96	-	ОАО "Теплоконтроль" г. Казань	шт.	1	-	-	ГРСИ №42438-09
4VC21T15B01	Термометр биметаллический показывающий Защитная гильза М20/20, Р=63 кгс/см² Диапазон показаний: от 0 до 60 °С Длина погружаемой части: 250 мм Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТБ-2(0-60)-1,5-250-10-M20 ТУ 311-00225621.160-96	-	ОАО "Теплоконтроль" г. Казань	шт.	1	-	-	ГРСИ №42438-09

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.0200.3930.033.63.00.001

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R4.05020.5.0.33	2009.05	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4VC21T14B0 1	Термометр биметаллический показывающий Защитная гильза М20/20, Р=63 кгс/см² Диапазон показаний: от 0 до 60 °С Длина погружаемой части: 250 мм Класс точности: 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТБ-2(0-60)-1,5-250-10-М20 ТУ 311-00225621.160-96	-	ОАО "Теплоконтроль" г. Казань	шт.	1	-	-	ГРСИ №42438-09
-	Датчик разности давлений Диапазон измерений: от 0 до 160 см Выходной сигнал: 4-20 мА Класс точности 0,5 Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ТЖИУ406ДД-М100-АС-2430-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/0,16 кгс/см2-16 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУЗ)	-	ФГУП «ВНИИА»	шт	1	-	-	ГРСИ №47462-11
-	Датчик разности давлений Диапазон измерений: от 0 до 160 см Выходной сигнал: 4-20 мА Класс точности 0,5 Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ТЖИУ406ДД-М100-АС-2430-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/0,16 кгс/см2-16 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУЗ)	-	ФГУП «ВНИИА»	шт	1	-	-	ГРСИ №47462-11
-	Дифманометр-расходомер с вентильным блоком, кронштейном Верхний предел измерений: 100 т/ч Класс точности 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ДСП-160-М1-1,5-1 кгс/см2-160 кгс/см2-100 т/ч-БВ ТУ 25-7310.0063-2009	-	ОАО "Теплоконтроль" 420054, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, 1	шт	1	-	-	ГРСИ №11433-09
-	Дифманометр-расходомер с вентильным блоком, кронштейном Верхний предел измерений: 100 т/ч Класс точности 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ДСП-160-М1-1,5-1 кгс/см2-160 кгс/см2-100 т/ч-БВ ТУ 25-7310.0063-2009	-	ОАО "Теплоконтроль" 420054, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, 1	шт	1	-	-	ГРСИ №11433-09

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.0200.3930.033.63.00.001

Лист

45

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Дифманометр-расходомер с вентильным блоком, кронштейном Верхний предел измерений: 100 т/ч Класс точности 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ДСП-160-М1-1,5-1 кгс/см2-160 кгс/см2-100 т/ч-БВ ТУ 25-7310.0063-2009	-	ОАО "Теплоконтроль" 420054, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, 1	шт	1	-	-	ГРСИ №11433-09
-	Дифманометр-расходомер с вентильным блоком, кронштейном Верхний предел измерений: 100 т/ч Класс точности 1,5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ДСП-160-М1-1,5-1 кгс/см2-160 кгс/см2-100 т/ч-БВ ТУ 25-7310.0063-2009	-	ОАО "Теплоконтроль" 420054, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, 1	шт	1	-	-	ГРСИ №11433-09

**АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

						R4.0200.3930.033.63.00.001	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		46

Город
Платательщик
ИНН / КПП
Получатель



Россия, 190121, Санкт-Петербург, ул. Мастерская, 9
контакт- центр (бесплатный звонок) .. 8-800-333-888-7
e-mail: mail@vzljot.ru

телефон, факс

Доставка

САМОВЫВОЗ ☐

Ж/Д ☐

АВИА ☐

Перевозчик

Пункт назначения

Предполагаемая дата оплаты

Заявка №

от «...» 2015 г.

Дата готовности

«...» 2015 г.

**Расходомер-счетчик ультразвуковой цифровой ВЗЛЕТ МР
исполнение УРСВ-5хх ц – 4VB50F01**

Комплект однотипных приборов:

исполнение УРСВ -	многоканальное				многолучевое		
	510 ц (одноканальный)	520 ц (двухканальный)	530 ц (трехканальный)	540 ц (четырёхканальный)	522 ц (двухлучевой)	542 ц (два двухлучевых)	544 ц (четырёхлучевой)
количество, шт.	1						

опции исполнения: взрывозащищенное* ☐ морозоустойчивое ☐ помехозащищенное** ☐
исполнение по назначению: общее ☐ промышленное ☐ специальное ☐ для АЭС *** ☒

По заказу:

модули (не более 2): универсальный (нм/част/логический)**** ☐ Ethernet ☐ токовый выход ☒ длина кабеля связи, м ☐
источник вторичного питания, шт.: ИВП-24.24* ☐ 15.24 ☐ 30.24 ☐ длина кабеля, м ☐

Основная комплектация:

№ канала	тип ПЭА накладные Н-021, Н-011; врезные В-502 (до 2,5 МПа), В-504 (до 16 МПа), В-202 (до 2,5 МПа), В-205 (до 25 МПа) взрывозащищенное исполнение - xxx Ex	Dy трубопровода, мм	патрубки для ПЭА		длина кабеля связи исполнений			
			по диаметру	по хорде	базовое ПЭА-ВП	взрывозащищенное ПЭА-БИ	помехо- защищенное БИ-ВП	УС-ВП
1	В-204АТ	820			30 м			
2								
3								
4								

патрубки для ПЭА (при поставке без измерительного участка) с консервацией ☐

Измерительный участок (Dy: 10,25,40,50,80,100,150,200,250,300,350,400,500,600,700,800,900,1000,1200,1400,1600 мм):

№ канала	Dy, наружный диаметр, толщина стенки, материал трубопровода.	Тип ИУ: (-011, -012, - 032, -132, - 042)	Материал ИУ: (Ст20/09Г2С/ Нерж. ст.)	Вварной, фланцеванный	Dy ИУ, мм	Арматура		Давление, МПа
						Комплект №1 (ответные фланцы с патрубками, крепёж, прокладки)	Комплект №2 (к-т №1 + конфузор, диффузор)	
1	820х9 Ст20	012	Ст20	вварной	800			0.6
2								
3								
4								

внутреннее антикоррозионное покрытие ИУ (Dy от 80 мм и более) ☐

**АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

R4.0200.3930.033.63.00.001

Лист

47

Дополнительные устройства:

Тип ПЭА ☐ комплектов ☐ коммутационное устройство (IP 54): одноканальное, шт. ☐ двухканальное, ☐
 Комплект монтажных частей для герметизации одного канала коммутационного устройства (до IP 68): шт. ☐
 Теплоизоляционный чехол для ВП: с обогревающим кабелем шт. ☐ без обогревающего кабеля шт. ☐
 АССВ-030***** ☐ АСДВ-020 ☐ USB-RS-232/RS-485 ☐ ВЗлет-АТ***** ☐ ВЗлет СП***** ☐
 адаптер сотовой связи считыватель архивных данных адаптер сигналов адаптер токового выхода программный

- * - приборы исполнения «взрывозащищенное» и «для АЭС» комплектуются источником вторичного питания ИВП-24.24;
- во взрывозащищенных приборах исполнение «помехозащищенное» не применяется;
- ** - при «помехозащищенном» исполнении прибора ПЭА комплектуются вилкой и розеткой РС4ТВ;
- *** - при выборе исполнения «Для АЭС» необходимо заполнить дополнительную карту заказа на ВЗЛЕТ МР для АЭС
- **** - в исполнении УРСВ-520 ц, -530 ц, -540 ц, -542 ц один универсальный (или/част/логический) модуль установлен всегда
- ***** - оформляется отдельной картой заказа;

Примечания:

Для связи ПЭА-ВП комплектовать кабелем РК-75-2-22

Нач. группы БКП-1/2

Филатов А.С.

т. (831)421-79-00 доп.29-82

Нач. группы БКП-3/3

Васильев А.В.

т. (831)421-79-35

**АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Инв.№ подл. R4.05020.5.0.33	Подпись и дата 11/14/09.15	Взам. инв. №							Лист 48
			R4.0200.3930.033.63.00.001						
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

Город _____
 Платежищик _____
 ИНН / КПП _____
 Получатель _____
 телефон, факс _____
 Доставка ☐ самовывоз ☐ ЖД ☐ АВИА ☐
 Перевозчик _____
 Пункт назначения _____
 Предполагаемая дата оплаты _____



Россия, 190121, Санкт-Петербург, ул. Мастерская, 9
 контакт- центр (бесплатный звонок) .. 8-800-333-888-7
 e-mail: mail@vzljot.ru

Заявка № _____ от «__» _____ 2015 г. Дата готовности «__» _____ 2015 г.

Опросный лист для изготовления расходомеров-счетчиков ВЗЛЕТ МР и ТЭР исполнений для АЭС – 4VB50F01

Общие параметры

Категория трубопровода в соответствии с правилами или РД (класс безопасности по ОПБ 88/97): _____ 4 _____
 Контролируемая жидкость: тех. вода
 Рабочая температура жидкости в трубопроводе, °C: мин. _____ макс. 33
 Давление, МПа: рабочее 0,6 испытательное _____
 Состав жидкости: массовая доля примесей, % _____
 Расход жидкости, м³/час: мин. 0,1 макс. 5610
 или скорость в трубопроводе, м/с мин. _____ макс. _____
 Место установки ИУ или проточной части расходомера: на воздухе ☐ в помещении ☒
 Материал ИУ, присоединительной арматуры (марка стали): Ст20
 Температура окружающей среды, °C 40
 Параметры трубопровода, в который производится врезка:
 марка стали Ст20
 наружный диаметр, мм 820
 толщина стенки, мм 9
 Категория сварных соединений Шс

Дополнительно для ВЗЛЕТ МР

Объемная доля газа, %: _____
 Тип ПЭА: 021 ☐ В-204АТ 2
 Тип измерительного участка: 011 ☐ 012 ☒ 032 ☐ 042 ☐ 082 ☐
 Вид измерительного участка: фланцевый ☐ вварной ☒

Примечания:

Приемка Ростехнадзора РФ _____

Нач. группы БКП-1/2 Филатов А.С. _____
 Нач. группы БКП-3/3 Васильев А.В. _____

т. (831)421-79-00 доп 29-82

т. (831)421-79-35
**АРХИВНЫЙ
 ЭКЗЕМПЛЯР**

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Инв.№ подл. R4.05020.5.0.33
 Подпись и дата 14.09.15

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	R4.0200.3930.033.63.00.001	Лист
							49

Город
Платательщик
ИНН / КПП
Получатель



Россия, 190121, Санкт-Петербург, ул. Мастерская, 9
контакт- центр (бесплатный звонок) .. 8-800-333-888-7
e-mail: mail@vzljot.ru

телефон, факс

Доставка

Перевозчик

Пункт назначения

Предполагаемая дата оплаты

Заявка №

от «...» 2015 г.

Дата готовности «...» 2015 г.

**Расходомер-счетчик ультразвуковой цифровой ВЗЛЕТ МР
исполнение УРСВ-5хх ц – 4VB50F02**

Комплект однотипных приборов:

исполнение УРСВ -	многоканальное				многолучевое		
	510 ц (одноканальный)	520 ц (двухканальный)	530 ц (трехканальный)	540 ц (четырёхканальный)	522 ц (двухлучевой)	542 ц (два двухлучевых)	544 ц (четырёхлучевой)
количество, шт.	1						

опции исполнения: взрывозащищенное* ☐ морозостойчивое ☐ помехозащищенное** ☐
исполнение по назначению: общее ☐ промышленное ☐ специальное ☐ для АЭС *** ☒

По заказу:

модули (не более 2): универсальный (нмп/част/логический)**** ☐ Ethernet ☐ токовый выход ☒ длина кабеля связи, м ☐
источник вторичного питания, шт.: ИВП-24.24* ☐ 1 ☐ 15.24 ☐ 30.24 ☐ длина кабеля, м ☐

Основная комплектация:

№ канала	тип ПЭА накладные Н-021, Н-011; врезные В-502 (до 2,5 МПа), В-504 (до 16 МПа), В-202 (до 2,5 МПа), В-205 (до 25 МПа) взрывозащищенное исполнение - ххх Ex	Dy трубопровода, мм	патрубки для ПЭА		длина кабеля связи исполнений			
			по диаметру	по хорде	базовое ПЭА-ВП	взрывозащищенное ПЭА-БИ	помехо- защищенное БИ-ВП	УС-ВП
1	В-204АТ	630			30 м			
2								
3								
4								

патрубки для ПЭА (при поставке без измерительного участка) с консервацией ☐

Измерительный участок (Dy: 10,25,40,50,80,100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 мм):

№ канала	Dy, наружный диаметр, толщина стенки, материал трубопровода.	Тип ИУ: (-011, -012, - 032, -132, - 042)	Материал ИУ: (Ст20/09Г2С/ Нерж. ст.)	Вварной, фланцованный	Dy ИУ, мм	Арматура		Давление, МПа
						Комплект №1 (ответные фланцы с патрубками, крепёж, прокладки)	Комплект №2 (к-т №1 + конфузор, диффузор)	
1	630x8 Ст20	012	Ст20	вварной	600			0,6
2								
3								
4								

внутреннее антикоррозионное покрытие ИУ (Dy от 80 мм и более) ☐

**АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33
Подпись и дата
13.09.15

Дополнительные устройства:

Тип ПЭА ☐ комплектов ☐ коммутационное устройство (IP 54): одноканальное, шт. ☐ двухканальное, ☐
 Комплект монтажных частей для герметизации одного канала коммутационного устройства (до IP 68): шт. ☐
 Теплоизоляционный чехол для ВП: с обогревающим кабелем шт. ☐ без обогревающего кабеля шт. ☐
 АССВ-030****: ☐ АСДВ-020 ☐ USB-RS-232/RS-485 ☐ Взлет-АТ****: ☐ Взлет СП****: ☐
 адаптер сотовой связи считыватель архивных данных адаптер сигналов адаптер токового выхода программный

- * - приборы исполнения «взрывозащищенное» и «для АЭС» комплектуются источником вторичного питания ИВП-24.24;
- во взрывозащищенных приборах исполнение «помехозащищенное» не применяется;
- ** - при «помехозащищенном» исполнении прибора ПЭА комплектуются вилкой и розеткой РС4ТВ;
- *** - при выборе исполнения «Для АЭС» необходимо заполнить дополнительную карту заказа на ВЗЛЕТ МР для АЭС
- **** - в исполнении УРСВ-520 ц, -530 ц, -540 ц один универсальный (имп/част/логический) модуль установлен всегда
- ***** - оформляется отдельной картой заказа;

Примечания:

Для связи ПЭА-ВП комплектовать кабелем РК-75-2-22

Нач. группы БКП-1/2

Филатов А.С.

т. (831)421-79-00 доп.29-82

Нач. группы БКП-3/3

Васильев А.В.

т. (831)421-79-35

**АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R405020.5.0.33	11/14 09.13	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

R4.0200.3930.033.63.00.001

Лист

51

Город
Платательщик
ИНН / КПП
Получатель



Россия, 190121, Санкт-Петербург, ул. Мастерская, 9
контакт- центр (бесплатный звонок) .. 8-800-333-888-7
e-mail: mail@vzljot.ru

телефон, факс

Доставка самовывоз ☐ Ж/Д ☐ АВИА ☐

Перевозчик

Пункт назначения

Предполагаемая дата оплаты

Заявка № от «» 2015 г. Дата готовности «» 2015 г.

**Расходомер-счетчик ультразвуковой цифровой ВЗЛЕТ МР
исполнение УРСВ-5хх ц – 4VB50F03**

Комплект однотипных приборов:

исполнение УРСВ -	многоканальное				многолучевое		
	510 ц (одноканальный)	520 ц (двухканальный)	530 ц (трехканальный)	540 ц (четыреканальный)	522 ц (двухлучевой)	542 ц (два двухлучевых)	544 ц (четырелучевой)
количество, шт.	1						

опции исполнения: взрывозащищенное* ☐ морозоустойчивое ☐ помехозащищенное** ☐
исполнение по назначению: общее ☐ промышленное ☐ специальное ☐ для АЭС *** ☒

По заказу:

модули (не более 2): универсальный (имп/част/логический)**** ☐ Ethernet ☐ токовый выход ☒ длина кабеля связи, м
источник вторичного питания, шт.: ИВП-24.24* ☐ 15.24 ☐ 30.24 ☐ длина кабеля, м

Основная комплектация:

№ канала	тип ПЭА накладные Н-021, Н-011; врезные В-502 (до 2,5 МПа), В-504 (до 16 МПа), В-202 (до 2,5 МПа), В-205 (до 25 МПа) взрывозащищенное исполнение - xxx Ex	Dy трубопровода, мм	патрубки для ПЭА		длина кабеля связи исполнений			
			по диаметру	по хорде	базовое ПЭА-ВП	взрывозащищенное ПЭА-БИ	помехо- защищенное БИ-ВП	УС-ВП
1	В-204АТ	159			30 м			
2								
3								
4								

патрубки для ПЭА (при поставке без измерительного участка) с консервацией ☐

Измерительный участок (Dy: 10,25,40,50,80,100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 мм):

№ канала	Dy, наружный диаметр, толщина стенки, материал трубопровода.	Тип ИУ: (-011, -012, - 032, -132, - 042)	Материал ИУ: (Ст20/09Г2С/ Нерж. ст.)	Вварной, фланцеванный	Dy ИУ, мм	Арматура		Давление, МПа
						Комплект №1 (ответные фланцы с патрубками, крепёж, прокладки)	Комплект №2 (к-т №1 + конфузор, диффузор)	
1	159х5 Ст20	012	Ст20	вварной	150			0.6
2								
3								
4								

внутреннее антикоррозионное покрытие ИУ (Dy от 80 мм и более) ☐

**АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Инв.№ подл. R4.05020.5.0.33
Подпись и дата 14.09.13

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	R4.0200.3930.033.63.00.001	Лист 53
------	--------	------	--------	---------	------	----------------------------	------------

Дополнительные устройства:

Тип ПЭА ☐ комплектов ☐ коммутационное устройство (IP 54): одноканальное, шт. ☐ двухканальное, ☐
 Комплект монтажных частей для герметизации одного канала коммутационного устройства (до IP 68): шт. ☐
 Теплоизоляционный чехол для ВП: с обогревающим кабелем шт. ☐ без обогревающего кабеля шт. ☐
 АССВ-030***** ☐ АСДВ-020 ☐ USB-RS-232/RS-485 ☐ Взлет-АТ***** ☐ Взлет СП***** ☐
 адаптер сотовой связи считыватель архивных данных адаптер сигналов адаптер токового выхода программный

- приборы исполнения «взрывозащищенное» и «для АЭС» комплектуются источником вторичного питания ИВП-24.24;
- во взрывозащищенных приборах исполнение «помехозащищенное» не применяется;
- ** - при «помехозащищенном» исполнении прибора ПЭА комплектуются вилкой и розеткой РС4ТВ;
- *** - при выборе исполнения «Для АЭС» необходимо заполнить дополнительную карту заказа на ВЗЛЕТ МР для АЭС
- **** - в исполнении УРСВ-520 ц, -530 ц, -540 ц один универсальный (имп/част/логический) модуль установлен всегда
- ***** - оформляется отдельной картой заказа;

Примечания:

Для связи ПЭА-ВП комплектовать кабелем РК-75-2-22

Нач. группы БКП-1/2

Филатов А.С.



т. (831)421-79-00 доп.29-82

Нач. группы БКП-3/3

Васильев А.В.



т. (831)421-79-35

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
R4.05020.5.0.33		

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

R4.0200.3930.033.63.00.001

Лист

54

Город
Плательщик
ИНН / КПП
Получатель



Россия, 190121, Санкт-Петербург, ул. Мастерская, 9
контакт-центр (бесплатный звонок) .. 8-800-333-888-7
e-mail: mail@vzljot.ru

телефон, факс
Доставка ☐ Ж/Д ☐ АВИА ☐
Перевозчик
Пункт назначения
Предполагаемая дата оплаты

Заявка № от «__» _____ 2015 г. Дата готовности «__» _____ 2015 г.

Опросный лист для изготовления расходомеров-счетчиков ВЗЛЕТ МР и ТЭР исполнений для АЭС – 4VB50F03

Общие параметры

Категория трубопровода в соответствии с правилами или РД (класс безопасности по ОПБ 88/97):

Контролируемая жидкость:

Рабочая температура жидкости в трубопроводе, °С: мин. макс.

Давление, МПа: рабочее испытательное

Состав жидкости: массовая доля примесей, %

Расход жидкости, м³/час: мин. макс.
или скорость в трубопроводе, м/с мин. макс.

Место установки ИУ или проточной части расходомера: на воздухе ☐ в помещении ☒

Материал ИУ, присоединительной арматуры (марка стали):

Температура окружающей среды, °С

Параметры трубопровода, в который производится врезка:
марка стали
наружный диаметр, мм
толщина стенки, мм

Категория сварных соединений

Дополнительно для ВЗЛЕТ МР

Объемная доля газа, %:

Тип ПЭА: 021 ☐ В-204АТ ☐

Тип измерительного участка: 011 ☐ 012 ☒ 032 ☐ 042 ☐ 082 ☐

Вид измерительного участка: фланцевый ☐ вварной ☒

Примечания:

Приемка Ростехнадзора РФ

Нач. группы БКП-1/2 Филатов А.С.
Нач. группы БКП-3/3 Васильев А.В.

т. (831) 421-79-00 доп. 29-82

т. (831) 421-79-33

**АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33

Инв. № подл. R4.05020.5.0.33
Подпись и дата
Взам. инв. №

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

R4.0200.3930.033.63.00.001

Лист

55