

Заместитель генерального директора
по управлению персоналом

La 02, November 2013

ИЗДАНИЕ
КОНУМЕРЫ
ДЛЯ РЕДАКЦИИ

(Коммух) (Коричневая)

113 и №554 общезвестия по адресу ул. Красных Формос 11/2

Ииб. № 22937

(погрешность)

№№ шт	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	На основании акта технического осмотра №30-05/94 от 06.11.2013 года	1. Демонтаж оконных переплетов. 2. Демонтаж блоков с долблением откосов. 3. Подготовка проема к установке нового окна оштукатуриванием периметра проема раствором толщиной до 20 мм. 4. Установка новых оконных блоков из 3-х камерных ПВХ профилей с однокамерным стеклопакетом. 4.1 Наружная паропроницаемая саморасширяющаяся лента 4.2 Внутренняя пароизоляционная лента. 5. Демонтаж деревянных подоконных досок. 6. Демонтаж оконных сливов. 7. Устройство оконных сливов из оцинкованной стали с шумонепроницающей 8. Устройство подоконных досок из ПВХ профиля <i>шир. 0,4 м</i>	шт./м² п.м. м² шт./м² п.м. п.м. шт./м² шт./м² шт./м² шт./м²	3/6,3 17,4 1,74 3/6,3 17,4 17,4 3/1,52 3/1,17 3/1,17 3/1,52	<i>S_{доплата} = 2 = 3,8 п.м.</i>

$$L = 3,8 \cdot 10^4$$

9	Устройство откосов из оцинкованной листовой толщиной 10 мм	м ²	4,02
10	Установка ограничительного оконного ребешка	шт.	3
11	Устройство наружных откосов цементным раствором (мпр. отк. = 420 мм)	м ²	1,32
12	Декоративный уголок	шт./м ²	13,2
13	Установка москитных сеток	шт./м ²	3/2,7

$l = 4,32 / 0,12 = 36$

Примечание: Монтаж окон прои. водить без нарушения фасадного остекления по ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99, ГОСТ Р 52749-2007, ГОСТ 30971-2002, ГОСТ 30777-2001 с применением пароизоляционных материалов, метод открытия оконных створок согласовать с ответственными лицами. Высвободившиеся материалы несут ответственность за хранение.

п. 14. поручка из дерева 0,5885 т

Инженер 2-ой кат. ОНН УК
(подпись)

Меркулов М. Е.
(расшифровка)

Начальник ОНН УК
(подпись)

Анопочкин Е. Е.
(расшифровка)

Начальник ЖК(О)
(подпись)

Голубева Т. И.
(расшифровка)

Заседующая общим собранием
(подпись)

Шилинских И. М.
(расшифровка)

Инженер ПО УК
(подпись)

Андреев А. А.
(расшифровка)

Зачислено 2,171 6819