

Инв. № подл.
83237

Подпись и дата
20.05.13

Взам. инв. №

Позиция прибора	30SAD02CT001	30SAD02CP191	30SAD02CP192	30SAD02AA001	30SAD02CT191	30SBD02CT191	30SBD02AA801
Измеряемый параметр	Температура	Перепад давления	Перепад давления	—	Температура	—	—
Измеряемая среда	Воздух					Обратная вода	
Место установки отборного устройства	В воздуховоде	На фильтре	На вентиляторе	Привод клапана на воздухе перед фильтром	Защита от замерзания по воздуху	Защита от замерзания по воде	Привод двухходового клапана
Схема	По заводской документации						
Коренные вентили	—	—	—	—	—	—	—
Сосуды, разделители	—	—	—	—	—	—	—
Трубные линии	—	—	—	—	—	—	—
Место установки прибора	По месту						
Номер стенда, соединительной коробки	—	—	—	—	—	—	—
Вентили у прибора	—	—	—	—	—	—	—
Тип прибора, клеммы	123	23	23	123S1S3	13	12PE	123
Марка контрольного кабеля	123 30SAD02CT001 7000 КВВГ-Энг(А)-LS 4x15(1p) 123	12 30SAD02CP191 7000 КВВГ-Энг(А)-LS 4x15(2p) 12	12 30SAD02CP192 7000 КВВГ-Энг(А)-LS 4x15(2p) 12	1245 30SAD02AA001 2500 КВВГ-нг(А)-LS 5x15(1p) 1245	13 30SAD02CT191 7000 КВВГ-Энг(А)-LS 4x15(2p) 13	12PE 30SBD02CT191 7000 КВВГ-Энг(А)-LS 4x15(1p) 12PE	123 30SBD02AA801 7000 КВВГ-Энг(А)-LS 4x15(1p) 123
Клеммы на щите	100101PE	4041	5051	140141142143144 ~230В;50Гц	7071	104105PE	120121122PE ~24В-10В
Щит контроля и управления	Щаф управления вентсистемой 30SAD02GH001						

Поз. обозначение	Наименование	Кол	Примечание
1	Провод ПЩ6	3 м	Монтажные материалы для заземления заказаны в спецификации на кабели
2	Наконечник 6–6–4 М УХЛ3	4	
3	Болт М6–6g 30.36.019 (S10)	4	
4	Шайба А.6.06.019	4	
5	Шайба пружинная 6 65Г019	4	
6	Гайка М6Н.4.019(S8)	4	

1 Схема выполнена для приточной вентсистемы 30SAD02 и применяется для приточной вентсистемы 30SAD03 с заменой индекса.

2. Приборы поставляются заказчику в заводской упаковке (для установки на приточной установке предусмотрены соответствующие штуцера), щит поставляется в скоммутированном виде под заданную технологию

3 Схема питания и подключения вентиляторов (поз.30SAD02AN001,30SAD03AN001) противопожарных клапанов (30SAD02AA002,30SAD02AA003,30SAD03AA002) и насосов (поз.30SBD02AP001,30SBD03AP001) см. электротехническую часть проекта (1350.12.38.А–30UEP–1126–ED)

4 Выполнить заземление электроприводов, металлорукатов и защитных труб заземляющими проводниками.

Заземляющие проводники присоединить к существующему контуру защитного заземления или любой металлической конструкции, соединенной с существующим контуром защитного заземления данного помещения.

5 Заземление экранов в пределах соответствующего шкафа выполнить на рейку заземления.

						1350.12.38.А–30UEP–1120–AS		
						Объекты III очереди строительства “СГК” (ТЭЦ)		
Изм.	Колуч.	Лист	Редок.	Подп.	Дата			
						Газорегуляторный пункт №1		
						Стадия	Лист	Листов
						р	8	
Н.контр.	Михеев					Приточная вентсистема 30SAD02 Схема кабельных соединений.		
Нач.отд.	Фомин							
Проверил	Швабинская							
Разработал	Куревина							