



Д-1 1000x2400, 6 шт. (открытие согласно схеме) – дверной блок остеклённый, однопольный, рамный, с наличником со стороны коридора, нащельник со стороны помещения, с выкидным порошком. Огнестойкость EIW30, с повышенной звукоизоляцией 42dB, в составе гипсокартонной перегородки. Каркас стальной, заполнение из многослойного противопожарного стекла. На стекло нанести цветную плёнку со стороны коридора. Цвет плёнки – голубой. Окраска профиля (рама, коробка, наличник) – порошковая в цвет RAL9006. Дверь оборудовать доводчиком и уплотняющими притвор прокладками по периметру коробки. Петли, ручки с обеих сторон – нажимные. Тип ручек – Abloy 4/008 или аналог. Доводчик ползковый с фиксацией в открытом положении DORMA TS93. Цвет фурнитуры – хром.

Д-2 1000x2400, 2 шт. (открытие согласно схеме) – дверной блок остеклённый, однопольный, рамный, с повышенной звукоизоляцией 42dB, в составе стеклянной перегородки. Каркас алюминиевый, стекло закалённое, двухслойный витраж. Толщина стекла 5+5мм. Цвет профиля – анодированный алюминий. На стекло нанести цветную плёнку со стороны коридора. Цвет плёнки – голубой. Дверь оборудовать доводчиком и уплотняющими притвор прокладками по периметру коробки. Петли, ручки с обеих сторон – нажимные. Тип ручек – Abloy 4/008 или аналог. Доводчик ползковый с фиксацией в открытом положении DORMA TS93. Цвет фурнитуры – хром.

Д-3 1300x2400, 1 шт. (открытие согласно схеме) – дверной блок остеклённый, полуторный, рамный, с наличником, с выкидным порошком. Огнестойкость EIW30, в составе кирпичной стены, обшитой ГКЛ. Каркас стальной, заполнение из многослойного противопожарного стекла. Окраска профиля (рама, коробка, наличник) – порошковая в цвет RAL9006. Дверь оборудовать доводчиком и уплотняющими притвор прокладками по периметру коробки. Петли, ручки с обеих сторон – нажимные. Тип ручек – Abloy 4/008 или аналог. Замок электро-механический с СКД. Доводчик ползковый с фиксацией в открытом положении DORMA TS93. Цвет фурнитуры – хром.

Д-4 1600x2400, 1 шт. (открытие согласно схеме) – дверной блок остеклённый, двупольный равнопольный, рамный с наличником, с выкидным порошком. Огнестойкость EIW30, в составе гипсокартонной перегородки. Каркас стальной, заполнение из многослойного противопожарного стекла. Окраска профиля (рама, коробка, наличник) – порошковая в цвет RAL9006. Дверь оборудовать доводчиком и уплотняющими притвор прокладками по периметру коробки. Петли, ручки с обеих сторон – нажимные. Тип ручек – Abloy 4/008 или аналог. Доводчик ползковый с фиксацией в открытом положении DORMA TS93. Цвет фурнитуры – хром.

100_± Размер обязательный при монтаже дверных блоков

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. За отметку 0,00 принят уровень чистого пола на площадке лестницы.
2. Все двери выходящие в коридор должны быть выставлены заподлицо со стеной коридора.
3. Все двери на путях эвакуации должны разблокироваться при пожаре.
4. Точные размеры дверей в стеклянных перегородках согласно документации поставщика.
5. Если не указано иначе, все двери распашные.
6. Все двери оборудовать упорами для открытого положения.
7. Для двери выхода из офиса на лестничную клетку – выход из помещений обеспечить прикладыванием карточки к считывателю.

						УАЗ-12/14-Б024/10-ДМОЗ-Р-Том1			
						Москва, Большая Ордынка, дом 24, 10 этаж, ДМОЗ			
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Проект интерьерных решений помещений	Стадия	Лист	Листов
	Разработал	А.Е. Давыдов					Р	1,6	
	Проверил	Г.Л. Науменко							
	Нормоконтроль	В.Г. Журавлёв							
	ГИП	О.А. Ханьков				План заполнения проёмов			
						АО "УАЗ"			