01 Уровень масла в демпферном баке 4SU51L01P01



02 Уровень масла в демпферном баке 4SU51L02P01



03 Уровень масла в демпферном баке 4SU51L03P01



04 Уровень масла в демпферном баке 4SU51L04P01



05 Уровень масла в демпферном баке 4SU52L01P01



06 Уровень масла в демпферном баке 4SU52L02P01



07 Уровень масла в демпферном баке 4SU52L03P01



08 Уровень масла в демпферном баке 4SU52L04P01



09 Уровень масла в затворе гидравлическом 4SU60L01P01



10 Уровень масла в затворе гидравлическом 4SU60L02P01



11 Уровень масла в затворе гидравлическом 4SU60L03P01



12 Уровень масла в затворе гидравлическом 4SU60L04P01



13 Питание приборов ~220 В



14 Розетка ~220 В



15 Освещение ~220 В



АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. N подл. R4.02182.4.0.33

Разраб.инж.3к.	Большакова		26.06
Пров.инж.2к.	Шабунина		26.06
Пров.инж.1к.	Бочкарев		26.06
Нач. гр.	Васильев		26.06
Н. контр.	Козлов		26.06

R4.0200.3960.033.43.00.001

Энергоблок N4 Ростовской АЭС
Главный корпус
Машинное отделение (ДО, ЭЭТУ)
Задание заводу на местные щиты генератора

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 15 Листов

Шкаф 4HS08C003
Схема электрическая принципиальная

АО "НИАЭП" 2015

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Инв. N подл. R4.02182.4.0.33

Формат А3х3