

| № нагниси | | Место нагниси | | Текст нагниси | | Кол. | | Примечание | |
|--------------|--|------------------|--|--|--|------|--|------------|--|
| 21 | | Рамка | | Нижний уровень L<100 мм | | 1 | | HL8 | |
| 22 | | То же | | Верхний уровень L>800 мм | | 1 | | HL9 | |
| 23 | | " | | Верхний аварийный уровень L>1100 мм | | 1 | | HL40/S40 | |
| 24 | | " | | Нижний уровень L<50 мм | | 1 | | HL19 | |
| 25 | | " | | Верхний уровень L>750 мм | | 1 | | HL20 | |
| 26 | | " | | Верхний аварийный уровень L>800 мм | | 1 | | HL34/S34 | |
| 27 | | " | | Проверка ламп | | 1 | | SB1 | |
| 28 | | " | | Давление воздуха в баке АП-52/1 | | 1 | | 4-2 | |
| 29 | | " | | Давление воздуха в баке АП-52/2 | | 1 | | 5-2 | |
| 30 | | " | | Давление воздуха в баке АП-54 | | 1 | | 6-2 | |
| 31 | | " | | Непрерывный уровень в баке АП-52/1 | | 1 | | 8-4 | |
| 32 | | " | | Непрерывный уровень в баке АП-52/2 | | 1 | | 10-4 | |
| 33 | | " | | Непрерывный уровень в баке АП-54 | | 1 | | 12-4 | |
| 34 | | " | | Непрерывный уровень в баке АП-96 | | 1 | | 98-3 | |
| 35 | | " | | Нижний уровень в баке АП-54 | | 1 | | 13-4 | |
| 36 | | " | | Верхний уровень в баке АП-54 | | 1 | | 13-5 | |
| 37 | | " | | Верхний аварийный уровень в баке АП-54 | | 1 | | 13-6 | |
| 38 | | " | | Выключатель рабочего питания | | 1 | | QS1 | |
| 39 | | " | | Выключатель резервного питания | | 1 | | QS2 | |
| 40 | | " | | Питание цепей освещения шкафа | | 1 | | SF1 | |
| 41 | | " | | Питание предупредительной сигнализации | | 1 | | SF2 | |
| 42 | | " | | Питание схемы сигнализации | | 1 | | SF3 | |
| 43 | | " | | Питание приборов поз. 4-2, 8-4, 9-3 | | 1 | | SF8 | |
| 44 | | " | | Питание приборов поз. 5-2, 10-4, 11-3 | | 1 | | SF9 | |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--------------|-------|--------------|--|----------------|--|
| Инв. № подл. | | Взам. инв. № | | Инв. № дубл. | | Подпись и дата | |
| 11826/ВПП | | | | | | 18.08.2014 | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | 1252-1187.РЗ-2901.53.21100-АТХ2.1.ТЗН1-ШУ1.01 ТБ | | |
| | | | | | Лист 2 | | |