

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
11826/ВЛР	29.07.18.08.2014			

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		8	36-2, 37-2	Сигнализатор предельных сопротивлений СПРС2И-В-220; еФ2.838.001 ТУ	2	Не входит в поставку завода
		9	KL103	Реле CAD-50M7		
				Модуль вспомогательных контактов мгновенного действия LAD-N40	1	
		10	KL11...KL15, KL18, KL19, KL75	Реле CAD-32M7 220 В/АС	8	
		11	KL99...KL101	Реле CAD-32M7 220 В/АС	3	
				Блок вспомогательных контактов с выдержкой времени 0,1...3 с на срабатывание LAD-T0	3	
		12	KL73, KL74	Реле CAD-32M7	2	
				Блок вспомогательных контактов с выдержкой времени 0,1...3 с на отпусkanie LAD-R0	2	
		13	SF11...SF13, SF18...SF20	Автоматический выключатель iC60N, 1P, 230 В/АС, Iном=2 А, Iотс=4 Iном ±20 %, В	6	
				Блок-контакты состояния "iOFF"	6	
		14		Рамка РПМ 66x26		
				ТУ 36-1130-79	46	
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	1252-1187.P3-2901.53.21100-АТХ2.1.ТЭН1-ШУ1.02	
11826/ВЛР	29.07.18.08.2014				Лист	3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		