

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		3	1-HL1/1-S1...1-HL4/1-S4	Корпус со встроенным красным		Комплект XB4-BW34M5
			2-HL1/2-S1...2-HL4/2-S4	светодиодом и блок контактами		
				ZB4-BWOM45 230 В/AC	8	
				Головка для кнопок		
				с подсветкой выступающая		
				230 В/AC, ZB4-BW343	8	
		4	26-2, 28-2	Измеритель-регулятор		Не входит в поставку завода
				технологический		
				ИРТ 1730D/A/-/RS-485/A/ГП		
				Диапазон измерения 4-20 мА		
				ТУ 4220-044-13282997-02	2	
		5	21-3, 22-3	Термометр многоканальный		
				ТСМ-5122/А НСХ 50 П.		
				Диапазон изм. от -50 до +200 °С		
				ТУ 4210-024-13282997-03	2	
		6	1-KL1, 1-KL2, 1-KL4, 1-KL5,	Реле CAD-32M7 220 В/AC		
			1-KL8, 1-KL9, 1-KL11, 1-KL12	Блок вспомогательных контактов		
			2-KL1, 2-KL2, 2-KL4, 2-KL5,	с выдержкой времени 0,1...3 с		
			2-KL8, 2-KL9, 2-KL11, 2-KL12	на отпусканье LAD-R0	16	
		7	1-KL7, 2-KL7	Реле CAD-32M7 220 В/AC	2	
				Блок вспомогательных контактов		
				с выдержкой времени 0,1...3 с		
				на срабатывание LAD-T0	2	
		8	1-KL14, 2-KL14	Реле CAD-32M7 220 В/AC	2	
				Блок вспомогательных контактов		
				мгновенного действия LAD-N11	2	

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

118-26/ВПФ

18.08.2014

Ф91

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

1252-1187.РЗ-2901.53.21100-АТХ2.1.ТЗН1-ШУ1.03

Лист 2