

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
11826/В.П.Ф	18.08.2014			

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		9	1-KL3, 1-KL6, 1-KL10,	Реле CAD-32M7 220 В/АС		
			1-KL13, 1-KL15,			
			2-KL3, 2-KL6, 2-KL10,			
			2-KL13, 2-KL15		10	
		10	SF4, SF5, SF14, SF15	Автоматический выключатель		
				IC60N, 1P, 230 В/АС,		
				Іном=2 А, Іотс=4 Іном ±20 %, В	4	
				Блок-контакты состояния "iOFF"	4	
		11		Рамка РПМ 66x26		
				ТУ 36-1130-79	20	
		12	XG18...XG21	Зажим наборный измерительный		
				ЗН24-4И25-В/ВУЗ		
				ТУ 16-91 ИГФР.687222.035 ТУ	4	
				Блок зажимов		
				ТУ 16-91 ИГФР.687222.035 ТУ		
		13	ХТ1...ХТ12	БЗ24-4П25-В/ВУЗ-10	12	
		14	ХТ13	БЗ24-4П25-В/ВУЗ-5	1	
				<u>Материалы</u>		
				Провод ПуГВ		
				сеч. 1,5 мм <sup>2</sup>		
				ТУ 19-705.501-2010	400	м

Инв. № подл.	11826/В.П.Ф	Лист	№ докум.	Погн.	Дата	1252-1187.РЗ-2901.53.21100-АТХ2.1.ТЗН1-ШУ1.03	Лист	3
--------------	-------------	------	----------	-------	------	---	------	---