

№ надписи	Место надписи	Текст надписи	Кол.	Примечание
1	Рамка	Насос АЛ-53/1	1	
2	То же	Температура 1-го подшипника выше нормы	1	1-HL1/1-S1
3	"	Температура 2-го подшипника выше нормы	1	1-HL2/1-S2
4	"	Давление перекачиваемой жидкости <0,3 МПа	1	1-HL3/1-S3
5	"	Аппараты отключены	1	1-HL4/1-S4
6	"	Давление затворной жидкости ниже нормы	1	1-HL5
7	"	Насос АЛ-53/2	1	
8	"	Температура 1-го подшипника выше нормы	1	2-HL1/2-S1
9	"	Температура 2-го подшипника выше нормы	1	2-HL2/2-S2
10	"	Давление перекачиваемой жидкости <0,3 МПа	1	2-HL3/2-S3
11	"	Аппараты отключены	1	2-HL4/2-S4
12	"	Давление затворной жидкости ниже нормы	1	2-HL5
13	"	Давление в трубопроводе. Насос АЛ-53/1	1	26-2
14	"	Давление в трубопроводе. Насос АЛ-53/2	1	28-2
15	"	Температура подшипников. Насос АЛ-53/1	1	21-3
16	"	Температура подшипников. Насос АЛ-53/2	1	22-3
17	"	Питание схемы насоса АЛ-53/1	1	SF4
18	"	Питание схемы насоса АЛ-53/2	1	SF5
19	"	Питание приборов поз. 21-3, 26-2	1	SF14
20	"	Питание приборов поз. 22-3, 28-2	1	SF15


Файл: 1252-1187.P3-2901.53.21100-ATX2.1.T3H1-ШУ1.03_ТБ=00.dwg

1252-1187.P3-2901.53.21100-ATX2.1.T3H1-ШУ1.03 ТБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Орлова			14.08
Пров.	Чеботарева			14.08
Рук.пр.	Егошин			14.08
Т.контр.	Гуляев			14.08
Н.контр.	Куценко			18.08

Шкаф управления ШУ1
панель 3

Таблица надписей в рамках

Лит.	Лист	Листов
И		1
 ОАО "Атомэнергoproject" ВПФ Волгоград 2014		