Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
		3	3-HL1/3-S1...3-HL4/3-S4	Корпус со встроенным красным		
			4-HL1/4-S1...4-HL4/4-S4	светодиодом и блок контактами		Комплект
				ZB4-BWOM45 230 В/АС	8	XB4-BW34M5
				Головка для кнопок с подсветкой		
				выступающая		
				230 В/АС, ZB4-BW343	8	
		4	30-2, 32-2	Измеритель-регулятор		Не входит в поставку завода
				технологический		
				ИРТ 1730D/A/-/RS-485/A/ГП		
				Диапазон измерения 4-20 мА		
				ТУ 4220-044-13282997-02	2	
		5	23-3, 24-3	Термометр многоканальный		
				ТСМ-5122/А НСХ 50 П.		
				Диапазон изм. от -50 до+200 °С		
				ТУ 4210-024-13282997-03	2	
		6	3-KL1, 3-KL2, 3-KL4, 3-KL5,	Реле CAD-32M7 220 В/АС		
			3-KL8, 3-KL9, 3-KL11, 3-KL12	Блок вспомогательных контактов		
			4-KL1, 4-KL2, 4-KL4, 4-KL5,	с выдержкой времени 0,1...3 с		
			4-KL8, 4-KL9, 4-KL11, 4-KL12	на отпускание LAD-R0	16	
		7	3-KL7, 4-KL7	Реле CAD-32M7 220 В/АС	2	
				Блок вспомогательных контактов		
				с выдержкой времени 0,1...3 с		
				на срабатывание LAD-T0	2	
		8	3-KL14, 4-KL14	Реле CAD-32M7 220 В/АС	2	
				Блок вспомогательных контактов		
				мгновенного действия LAD-N11	2	

Подпись и дата | Инв. N°дубл. | Взам. инв.N° | Подпись и дата 18.03.2014 | Инв. N°подл. 11826/ВПР

Изм.	Лист	N°докум.	Подп.	Дата	1252-1187.РЗ-2901.53.21100-АТХ2.1.ТЗН1-ШУ1.04	Лист 2

Формат А4