

№ надписи	Место надписи	Текст надписи	Кол.	Примечание
1	Рамка	Насос АП-53/3	1	
2	То же	Температура 1-го подшипника выше нормы	1	3-HL1/3-S1
3	"	Температура 2-го подшипника выше нормы	1	3-HL2/3-S2
4	"	Давление перекачиваемой жидкости <0,3 МПа	1	3-HL3/3-S3
5	"	Аппараты отключены	1	3-HL4/3-S4
6	"	Давление затворной жидкости ниже нормы	1	3-HL5
7	"	Насос АП-53/4	1	
8	"	Температура 1-го подшипника выше нормы	1	4-HL1/4-S1
9	"	Температура 2-го подшипника выше нормы	1	4-HL2/4-S2
10	"	Давление перекачиваемой жидкости <0,3 МПа	1	4-HL3/4-S3
11	"	Аппараты отключены	1	4-HL4/4-S4
12	"	Давление затворной жидкости ниже нормы	1	4-HL5
13	"	Давление в трубопроводе. Насос АП-53/3	1	30-2
14	"	Давление в трубопроводе. Насос АП-53/4	1	32-2
15	"	Температура подшипников. Насос АП-53/3	1	23-3
16	"	Температура подшипников. Насос АП-53/4	1	24-3
17	"	Питание схемы насоса АП-53/3	1	SF6
18	"	Питание схемы насоса АП-53/4	1	SF7
19	"	Питание приборов поз. 23-3, 30-2	1	SF16
20	"	Питание приборов поз. 24-3, 32-2	1	SF17

Файл: 1252-1187.P3-2901.53.21100-ATX2.1.T3H1-ШУ1.04_ТБ=00.dwg

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Орлова			
Пров.	Чеботарева			
Рук.пр.	Егошин			
Т.контр.	Гуляев			
Н.контр.	Куценко			

1252-1187.P3-2901.53.21100-ATX2.1.T3H1-ШУ1.04 ТБ

Шкаф управления ШУ1
панель 4

Таблица надписей в рамках

Лит.	Лист	Листов
И		1
 ОАО "Атомэнергоспроект" ВФФ Волгоград 2014		

Формат А4