

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
11826/ВЛП	18.02.2014			

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		4	5-HL1/5-S1...5-HL3/5-S3	Корпус со встроенным красным		Комплект XB4-BW34M5
			6-HL1/6-S1...6-HL3/6-S3	светодиодом и блок контактами		
				ZB4-BWOM45 230 В/АС	6	
				Головка для кнопок с подсветкой		
				выступающая		
				230 В/АС, ZB4-BW343	6	
		5	69-4, 71-3, 74-2...77-2	Измеритель-регулятор		Не входит в поставку завода
			122-2, 123-2, 124-3	технологический		
				ИРТ 1730D/A/-/RS-485/A/ГП		
				Диапазон измерения 4-20 мА		
				ТУ 4220-044-13282997-02	9	
		6	146-2, 163-2	Измеритель ПИД-регулятор		
				технологический		
				ИРТ 5501/M2 В IV-A R3	2	
		7	72-2	Передающий преобразователь		
				датчика-реле уровня		
				РОС 101-021-А УХЛ*		
				ТУ 25-2408.0007-88	1	
		8	125-2	Передающий преобразователь		
				датчика-реле уровня		
				РОС 101-011-А УХЛ		
				ТУ 25-2408.0007-88	1	
		9	KL116, KL117, 5-KL1, 5-KL2,	Реле CAD-32M7 220 В/АС	14	
			5-KL5, 5-KL6, 5-KL8, 5-KL9,	Блок вспомогательных контактов		
			6-KL1, 6-KL2,	с выдержкой времени 0,1...3 с		
			6-KL5, 6-KL6, 6-KL8, 6-KL9	на отпущение LAD-R0	14	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
11826/ВЛП	18.02.2014			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1252-1187.P3-2901.53.21100-ATX2.1.T3H1-ШУ1.05

Лист 2