

№ надписи	Место надписи	Текст надписи	Кол.	Примечание
1	Рамка	Насос АЛ-62/1	1	
2	То же	Насос АЛ-62/2	1	
3	"	Давление перекачиваемой жидкости > 0,9 МПа	1	5-HL1/5-S1
4	"	Уровень жидкости выше нормы	1	5-HL2/5-S2
5	"	Аппараты отключены	1	5-HL3/5-S3
6	"	Давление перекачиваемой жидкости > 0,9 МПа	1	6-HL1/6-S1
7	"	Уровень жидкости выше нормы	1	6-HL2/6-S2
8	"	Аппараты отключены	1	6-HL3/6-S3
9	"	Бак-мерник АЛ-77	1	
10	"	Бак-мерник АЛ-76	1	
11	"	Сборник АЛ-95	1	
12	"	Нижний уровень L<50 мм	1	HL70
13	"	Верхний уровень L>650 мм	1	HL71
14	"	Нижний уровень L<50 мм	1	HL72
15	"	Верхний уровень L>1100 мм	1	HL73
16	"	Нижний уровень L<50 мм	1	HL80
17	"	Верхний уровень L>750 мм	1	HL81
18	"	Гидрозатвор АЛ-57. Нижний уровень L<300 мм	1	HL74
19	"	Ловушка влаги АЛ-55/1. Уровень L>220 мм	1	HL75
20	"	Фильтр АЛ-86. PD>3 кПа	1	HL76

Инв. № подл.	11826/ВПФ
Взам. инв. №	11826/ВПФ
Инв. № дубл.	11826/ВПФ
Подпись и дата	18.08.2014


Файл: 1252-1187.P3-2901.53.21100-ATX2.1.T3H1-ШУ1.05\_ТБ=00.dwg

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Орлова			14.08
Пров.	Чеботарева			14.08
Рук.пр.	Егошин			14.08
Т.контр.	Гуляев			14.08
Н.контр.	Куценко			18.08

1252-1187.P3-2901.53.21100-ATX2.1.T3H1-ШУ1.05 ТБ

Шкаф управления ШУ1  
панель 5

Таблица надписей в рамках

Лит.	Лист	Листов
И	1	3
 ОАО "Атомэнергoproject" ВПФ Волгоград 2014		