

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	18.08.2014	11826/ВПФ					
						Изм.	Лист	№ докум.	Погн.	Дата

№ нагниси	Место нагниси	Текст нагниси	Кол.	Примечание
21	Рамка	Фильтр АЛ-87. PD>3 кПа	1	HL77
22	То же	Фильтр АЛ-56. PD>3 кПа	1	HL78
23	"	Газодувка АЛ-58/1,2. PD<10 кПа	1	HL79
24	"	Концентрация Хладога 125 ХП > 500 мг/м ³ в пом. 343	1	HL90
25	"	Концентрация Хладога 125 ХП > 500 мг/м ³ в пом. 432	1	HL91
26	"	Концентрация Хладога 125 ХП > 500 мг/м ³ в пом. 434	1	HL92
27	"	Концентрация Хладога 125 ХП > 500 мг/м ³ в пом. 615	1	HL93
28	"	Концентрация Хладога 125 ХП > 500 мг/м ³ в пом. 616	1	HL94
29	"	Бак АЛ-61	1	
30	"	Нижний уровень L<300 мм	1	HL82
31	"	Верхний уровень L>1200 мм	1	HL83
32	"	Клапан 00-18-КРН-50/1 открыть	1	SB1-1
33	"	Клапан 00-18-КРН-50/1 закрыть	1	SB1-2
34	"	Клапан 00-18-КРН-50/2 открыть	1	SB2-1
35	"	Клапан 00-18-КРН-50/2 закрыть	1	SB2-2
36	"	Давление сжатого воздуха. Клапан 00-18-КРН-50/1	1	146-2
37	"	Давление сжатого воздуха. Клапан 00-18-КРН-50/2	1	163-2
38	"	Клапан 00-18/КРН50/1	1	SA1-1
	На ключе	Ручн. Авт. <input checked="" type="checkbox"/>		
39	Рамка	Клапан 00-18/КРН50/2	1	SA2-1
	На ключе	Ручн. Авт. <input checked="" type="checkbox"/>		
40	Рамка	Давление в трубопроводе. Насос АЛ-62/1	1	122-2
41	То же	Давление в трубопроводе. Насос АЛ-62/1	1	123-2
42	"	Уровень в баке АЛ-61	1	124-2

1252-1187.РЗ-2901.53.21100-АТХ2.1.ТЭН1-ШУ1.05 ТБ

Лист 2