



Таблица

N блока	A, мм	B, мм	Масса детали позиция 1, кг	Масса блока, кг
2	2738	2888	28,09	30,7
3	800	950	8,21	10,8
4	450	600	4,62	7,2
5	3500	3650	35,91	38,5
6	200	350	2,05	4,6

Спецификация деталей

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг		Примечания
					ег.	общ.	
1	ТУ 14-3-190-2004	Труба Г 108х4 L=A	1	20 ГОСТ 1050-88			См. таблицу
2	ОСТ 34 10.699-97	Отвод С 90° 108х4,0	1	ТУ 14-3-190-2004	2,5	2,5	
	ОСТ 5.9224-75	Наплавленный металл		УОНИИ 13/45		0,04	
	ГОСТ 2246-70	Сварочная проволока		Св-08Г2С		0,02	
Итого: см. таблицу							

- Блок в составе трубопровода спроектирован по ПНАЭ Г-7-008-89.
- Рабочие параметры: Рр=0,1 МПа, tр=40 °С, среда – дизельное топливо.
- Параметры гидроиспытания: Рг=0,2 МПа, tг≥5 °С.
- Изготовление и маркировка по СТО 79814898 107-2008, ОСТ 34.10.701-97, ТУ 34-42.-387-78.
- Сварку и оценку качества сварных соединений выполнить в соответствии с требованиями ПНАЭ Г-7-009-89, ПНАЭ Г-7-010-89. Методы и объемы неразрушающего контроля смотри лист "Общие данные".
- Разделка кромок и тип сварного соединения по СТО 79814898 106-2008. Тип сварного соединения 1-23 (С-23).
- Монтажно-сборочный чертеж BLR1.D.776.1.0UBS&&.XJN&&.021.DC.0001, лист 3,4.
- Спецификация составлена на один комплект. Изготовить четыре комплекта каждого блока.

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.

Инв. № 51-0 3042 9

BLR1.D.776.1.0UBS&&.XJN&&.021.DC.0001_&_011=0

BLR1.D.776.1.0UBS&&.XJN&&.021.DC.0001

Белорусская АЭС. Блок 1

Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS). Трубопроводы топлива	Стадия	Лист	Листов
	D	11	

Блок N2,3,4,5,6

ЗАО "Сельэнергопроект"

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата
Собственность ОАО «Концерн Росэнергоатом». Запрещается без предварительного письменного разрешения собственника воспроизводить, передавать, изменять в любой форме или частично, перерабатывать во временное или постоянное пользование другим организациям или лицам, раскрывать или использовать сведения в коммерческих интересах лиц или организаций, не связанных договорными обязательствами с собственником					
Н.контр.	Ермина				11.13
Проверил	Чупина				11.13
Разраб.	Ярыгина				11.13

Подпись ответственного

Формат А3