В Ы П И С К А

из технического заключения об инженерно-геологических условиях на промплощадке п/я А-3430.

В геоморфологическом отношении площадка расположена на флювиоглициальной террасе. С поверхности на глубине до 0,4÷ I,6 м участок покрыт насыпным и растительным слоем. Ниже повсеместно развиты покровные глины и суглинки. Мощность покровных отложений достигает I,9÷3,0 м. Подстилающим слоем для них является надморенные флювиоглициальные и межморенные отложения, представленные песками, суглинками, глинами. Мощность от 4,0÷ I0,0 м.

Вывод:

В качестве основания для зданий, по проходке насыпных грунтов культурного слоя, на ориентировочной глубине 2,0 м от поверхности земли будут служить в основном покровные глины и суглинки пылеватые.