

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
Ю. 4878.000 - ЭМ	Силовое электрооборудование	
Ю. 4878.000 - ПС	Автоматическая пожарная сигнализация	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Прилагаемые документы</u>	
Ю. 4878.000 -ЭМ.С	Заказная спецификация	

Данный проект выполнен на основании задания на проектирование Ю.4878, технических условий на подключение и проекта "Автоматическая пожарная сигнализация" № Ю.4878.000-ПС.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	
2	Однолинейная расчетная схема питающей сети	
3	Однолинейная расчетная схема щита ЩНП	
4	План расположения оборудования. 1-й этаж	
5	План заземления	
6	План повторного заземления	

Общее количество чертежей формата А4 - 24шт.

Согласовано

Гл. энергетик ФЭИ, нач. ЭК	Суворов М. А.
Инженер ЭК	Цветкова Л. В.
Нач.Эл.цеха	Брындин М.А.
ЦТВС	Рябовол Н.И.
Цех связи	Власов А.П.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Взам. инв. N	
Подпись и дата	
Инв. N подл.	

						Ю.4878.000-ЭМ		
						ФГУП "ГНЦ РФ - ФЭИ" - Зд.174 (Столовая-3)		
Изм	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Якухина				Автоматическая пожарная сигнализация (электропитание)	Р	1
Н.контроль		Зинченко			Общие данные			
Нач. ПБ		Косенкова						
ГИП		Масякин						
Утв.		Ильин						
						ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ" ОКС ПБ		