



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1	ГОСТ 23619-79	Муллитокремнеземистый войлок			
		марки МКВР-200		200	
2	ТУ 5769-002-08621635-98	Маты прошивные энергетические			
		из базальтового супертонкого волокна			
		марки МПБ-50/дм2		50	
3	К 3088-ТИ лист 4	Защитное покрытие из металлического			
		листа горизонтальных трубопроводов			
		ОЦ ОН-КР-1-0,8(0,5) ГОСТ 14918-80		6,28	м ²
4	К 3088-ТИ лист 15	Бандаж с пряжкой			
5	К 3088-ТИ лист 17	Опорное кольцо			
6		Подвеска из проволоки 2-0-4			
7		Кольцо из проволоки 2-0-4			
8		Подкладка			

Инв. №	Подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						К 3088-ТИ			
						ЗАО "Саровская генерирующая компания"			
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Замена главного трубопровода пара котла БКЗ-160 ст. № 7	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Переделова			12.13		Р	2	
Проверил		Краев			12.13				
Т.контр.		Воронина			12.13	Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с t _{т.н.} >450°С в два (и более) слоя с креплением бандажами	ОАО "Инженерный центр энергетики Урала" – предприятие "УралОРГРЭС"		
Н.контр.		Воронина			12.13				