





Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общий	
	I. Арматура								
	Клапан стальной запорный, под приварку,	ТУ 37-022-05015348-98							
	с рукояткой								
1.1	DN 10; PN 25; Т 545 °С	589-10-0			Шт.	2	3,06	6,12	
1.2	DN 20; PN 25; Т 545 °С	999-20-0			Шт.	6	5,04	30,24	
1.3	DN 32; PN 25; Т 545 °С	1055-32-0			Шт.	2	39,3	78,6	
1.4	Клапан дроссельный под приварку, с маховиком	ТУ 37-037-05015348-98							
	DN 20; PN 25; Т 545 °С	1031-20-0			Шт.	2	5,4	10,8	
							ВСЕГО:	125,76	
	II. Трубы бесшовные из хромомолибденованадиевых сталей								
	12X1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001								
2.1	Труба 28x3,0	ТУ 14-ЗР-55-2001			м	10	1,85	18,5	
2.2	Труба 16x2,5	ТУ 14-ЗР-55-2001			м	5	0,832	4,16	
	Труба 273x26								
2.3	L=1700	К 3088-ТМ лист 2.3			Шт.	1	287,13	287,13	
2.4	L=3120	К 3088-ТМ лист 2.4			Шт.	1	526,97	526,97	
2.5	L=2757	ТУ 14-ЗР-55-2001			Шт.	1	465,66	465,66	
2.6	L=4000	ТУ 14-ЗР-55-2001			Шт.	3	675,6	2026,8	
2.7	L=2310	ТУ 14-ЗР-55-2001			Шт.	1	390,16	390,16	
2.8	L=862	ТУ 14-ЗР-55-2001			Шт.	1	145,59	145,59	

						К 3088-ТМ.С			
						ЗАО "Саровская генерирующая компания"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Замена главного трубопровода пара котла БКЗ-160 ст. № 7	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Передала			12.13		Р	1	5
Пров.		Дралюк			12.13				
Т.контр.		Воронина			12.13	Спецификация оборудования, изделий и материалов	ОАО "Инженерный центр энергетики Урала" - предприятие "УралОРГРЭС"		
Н.контр.		Воронина			12.13				