

Приложение № 1 к договору №
от « » _____ 201 г.

«Согласовано»

«Утверждаю»
И.О. президента АО «НИАЭП»



« _____ » _____ 201 г

« _____ » _____ 201 г.

Техническое задание

На перенос воздуховодов системы вентиляции В-12

(В рамках проведения капитального ремонта
помещений общественного питания
на отм. + 0,000 в осях «1-7», «А-Е» арендованного здания
по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ошарская д. 40)

Нижний Новгород
2015

Техническое задание

на оказание услуг

для объекта:

Здания и сооружения АО «НИАЭП»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала Заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу Технического предложения Участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Перенос воздуховодов и воздухораспределительных устройств системы вентиляции В-12 в помещениях общественного питания арендованного здания по адресу ул. Ошарская д. 40

Инв. № по бух. учету:

Цель проведения работ: Перенос воздуховодов и воздухораспределительных устройств, в связи с проведением работ по капитальному ремонту помещений общественного питания.

Источник финансирования: Собственные средства АО «НИАЭП»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Заполняется только в случае закупки комплексных услуг.

В случае закупки комплексных услуг (например, «клининг» и эксплуатация зданий) необходимо указать перечень услуг входящих в предмет закупки.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Исполнитель выполняет работы по переносу воздуховодов и воздухораспределительных устройств систем вентиляции помещений общественного питания в объеме, указанном в дефектной ведомости, согласно локальному сметному расчету.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

№ п/п	Наименование работ и материалов	Ед. Изм.	Количество	Примечания
Демонтаж				
1.	Анемостат ДПУ-160	шт.	12	
2.	Воздуховод из листовой стали толщиной 0,5 мм 300x200 мм	м2	5	
3.	Воздуховод из листовой стали толщиной 0,5 мм 200x200 мм	м2	6,4	
4.	Воздуховод из листовой стали толщиной 0,5 мм 200x150 мм	м2	9,8	
Монтаж				
5.	Воздуховод из листовой стали толщиной 0,5 мм 300x200 мм	м2	5	
6.	Воздуховод из листовой стали толщиной 0,5 мм 200x200 мм	м2	6,4	
7.	Воздуховод из листовой стали толщиной 0,5 мм 200x150 мм	м2	9,4	
8.	Решетка AMP 200X300	шт	12	

*- размеры уточнить при монтаже

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Выполнение работ осуществляется с учетом работы предприятия и предварительным согласованием с Заказчиком. Работы проводятся в помещениях, с наличием в зоне производства работ технологического оборудования.

Выполнение работ предусматривает:

- составление сметной документации
- составление графика производства работ и согласование его с покупателем
- составление плана производства работ и согласование его с покупателем
- ведение рабочей документации в ходе работ
- приобретение и использование для работ Исполнителем необходимых материалов
- проведение работ в соответствии с графиком и ППР
- проведение, в случае необходимости, пусконаладочных работ
- составление исполнительной документации, в объеме, согласованном с покупателем
- уборка и вывоз мусора, образующегося при производстве работ

Производство работ осуществлять в соответствии действующими нормативными документами в области строительства.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Выполненные работы признаются качественными в случае: соответствия качества работ требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», ГОСТ 12.4.021-75 "Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования", поддержания оборудованием заданных параметров воздуха.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантии качества распространяются на весь объем выполненных работ, а также на применяемые материалы и оборудование. Срок гарантии на выполненные работы и применяемые материалы и оборудование составляет 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение 2 (двух) дней после подписания дефектной ведомости. Для участия в составлении дефектной ведомости, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 1 (одного) дня со дня получения извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения оборудования со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Требования о конфиденциальности (в случае наличия). Для заказчиков первой группы требования о конфиденциальности не должны противоречить требованиям статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ и нормативным актам правительства Российской Федерации, выпущенным в развитие 223-ФЗ

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Руководитель Исполнителя несет ответственность за безопасное производство работ, за создание безопасных условий труда и организационно-техническую работу по предотвращению несчастных случаев. Руководитель Исполнителя назначает ответственное лицо за обеспечение охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности при выполнении работ, разрабатывает, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и контролирует их выполнение в процессе работы. Обеспечивает своих работников исправным инструментом, средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью и

контролирует их применение, обеспечивает исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, механизмов и приборов, обеспечивает безопасные условия труда на объекте, контролирует их соответствие действующим требованиям охраны труда и производственной санитарии, а также своевременно организывает инструктажи персонала, его обучение и проверку знаний.

Средства защиты, приспособления и инструмент, применяемые при выполнении работ, подвергаются осмотру и испытаниям в соответствии с нормативными документами и должны обеспечивать безопасность выполнения работ.

Все сотрудники Исполнителя, выполняющие работы, должны быть специалистами в области климатотехники, обучены и аттестованы на знание правил охраны труда, электробезопасности, пожаробезопасности, иметь допуск к работам на высоте. До начала выполнения работ персонал должен пройти вводный и первичный инструктаж по охране труда. При выполнении работ персонал должен соблюдать требования действующих правил и инструкций охраны труда, электробезопасности, пожаробезопасности, указания, полученные при инструктаже, использовать средства индивидуальной защиты, обеспечивающие безопасное ведение работ, спецодежду и спецобувь.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала Заказчика

Требования к обучению персонала заказчика при необходимости (например, при внедрении системы управления чем-либо) не предъявляются

Подраздел 3.7 Требования к составу Технического предложения Участника

Требования к составу и документам технического предложения участника, в том числе документы необходимые для подтверждения соответствия участника требованиям технического задания и документы

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Поддержание вентиляционными системами и системами кондиционирования заданных параметров воздуха в обслуживаемых помещениях.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приемка выполняемых работ производится по Акту сдачи-приемки выполненных работ Исполнителя, составленного на основании утвержденного расчета стоимости работ.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Исполнителю технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

В ходе выполнения работ, своевременно предоставлять Заказчику необходимые Акты освидетельствования работ, Общий журнал работ.

После выполнения работ предоставлять Заказчику исполнительную документацию в соответствии с СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»

Не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель предоставляет Заказчику:

- Акт выполненных работ;
- Счет-фактуру на выполненные работы;
- Акт сверки

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Исполнитель, по требованию Заказчика, проводит инструктаж и техническое консультирование Заказчика по использованию оборудования

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы

Составил: Н.Э. Завороткин  т. 38-56


Согласовано:

Вице- президент
по управлению персоналом




Н.П. Шешокин

Начальник АХУ




Н.В. Финагина

Начальник отдела
бюджетного контроля



С.В. Фомичева

Главный бухгалтер



Е. В. Самогородская



СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
Президент АО «НИАЭП»

« » Г.
Лимаренко В.И.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На перенос воздухопроводов системы вентиляции В-12 (в рамках проведения капитального ремонта помещений общественного питания на отм.+0,000 в осях «1-7», «А-Е» арендованного здания по адресу: г. Н.Новгород, ул.Ошарская, д.40 на основании технического задания служебная записка №40-24-1/24267 от 15.04.2015г.

от 22 апреля 2015г.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6
		Демонтаж			
1		Анемостат ДПУ-160	Шт.	12	
2		Воздуховод из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм 300x200мм	М ²	5	
3		Воздуховод из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм 200x200мм	М ²	6,4	
4		Воздуховод из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм 200x150мм	М ²	9,8	
		Монтаж			
5		Воздуховод из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм 300x200 мм, крепления (общий вес 3,5кг)	М ²	5	
6		Воздуховод из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм 200x200 мм, крепления (общий вес 4,5кг)	М ²	6,4	
7		Воздуховод из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм 200x150 мм, крепления (общий вес 7,0кг)	М ²	9,4	
8		Решетка "АРКОС" типа АМР 200X300	Шт.	18	
9		Погрузка мусора	т		
10		Вывоз мусора на 35 км	т		

Составил: Инж. 3 кат.  Лежук А.В.
Проверил: Нач. АПМ Неонета В.В.
Согласовано: Начальнику АХУ

Финагиной Н.В.
Шешокин Н.П.

Вице-президент по управлению персоналом