



КОМБИНАТ
ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор»



Коммунистический пр., д. 6а,
г. Лесной, Свердловская обл., 624200
Тел.: (34342) 9-50-62, 9-50-73
Факс: (34342) 9-56-76, 2-65-03
Телетайп: 221210 «Радар»
E-mail: main@ehp-atom.ru

ИНН 6630002336 КПП 660850001 ОКПО 07624577
Р/с 40502810616340101001 Уральский банк ОАО «Сбербанк России»
г. Екатеринбург БИК 046577674 К/с 30101810500000000674

10.04.2015 № 191-055-73/

На № _____ от _____
Разъяснение положений закупоч-
ной документации

Для публикации на общероссий-
ском официальном сайте закупок:
www.zakupki.gov (№ процедуры
31502229766), на официальном сай-
те закупок ГК «Росатом»:
www.zakupki.rosatom.ru (№ проце-
дуры 150408/0477/242), на сайте
ЭТП «А-К_Д»: www.a-k-d.ru (№
процедуры №АС20655) (кабельно-
проводниковая продукция).

Уважаемые участники закупочной процедуры
№31502229766, 150408/0477/242, № АС20655

По данной процедуре поступил вопрос от претендента / участника следующей
формулировкой :

Доброго дня. Уточните, пожалуйста, тип жилы – однопроволочная или много-
проволочная. Так же не указано значение напряжения.

Ответ закупочной комиссии:

В техническом задании на поставку кабельной продукции в разделе 4 «Техниче-
ские требования» столбец «Наименование» читать в следующем виде (уточнено
напряжение – 6 кВ, тип жилы - многопроволочная):

Наименование
Кабель АВБбШнг(А)-6 3x185 (мж)
Кабель АВБбШнг(А)-6 3x120 (мж)
Кабель АВБбШнг(А)-6 3x95 (мж)
Кабель АВБбШнг(А)-6 3x70 (мж)

С уважением,
председатель закупочной комиссии
заместитель генерального дирек-
тора по логистике

Ларионов И.А.