



СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество
«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
(ОАО «СХК»)

31.10.2014 № 304-ТС/1150

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ОАО "СХК"

А.С. Козырев А.С. Козырев
" " _____ 2014г.

Техническое задание
на оказание услуг
по проверке работоспособности наружного и
внутреннего противопожарного водопровода

Северск
2014г.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Проверка работоспособности наружного и внутреннего противопожарного водопровода на имущественном комплексе ТЭЦ ОАО «СХК».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

1. Проверка исправного состояния источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

2. Контроль готовности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода к тушению пожаров.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

1. Проверка исправного состояния источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов 54 шт.) не реже 2 раз в год (весной (апрель) и осенью (сентябрь)) с составлением соответствующих актов. Осенью выполняется проверка работоспособности сети противопожарного водоснабжения по разработанной программе с испытанием по давлению и расходу воды с оформлением соответствующих актов.

2. Проверка исправного состояния источников внутреннего противопожарного водопровода (пожарных кранов 392 шт.) и проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной (апрель) и осенью (сентябрь)) с составлением соответствующих актов;

3. Проверка исправного состояния источников внутреннего противопожарного водопровода (лафетных стволов 28 шт.) и проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной (апрель) и осенью (сентябрь)) с составлением соответствующих актов;

4. Устранение неисправностей пожарных клапанов (устранение течей, замена сальниковых уплотнителей, маховика, ремонт или замена пожарных клапанов) за счет средств подрядчика;

5. Техническое обслуживание лафетных стволов;

6. Проверка укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, маховиком и рычагом для облечения открывания;

7. Перекатка пожарных рукавов (392 шт.) на новую скатку (не реже 1 раза в год) с составлением соответствующего акта, замена вышедших из строя пожарных рукавов за счет средств заказчика. Навязка пожарных рукавов за счет средств подрядчика;

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Согласно приложению 1. «Характеристика обслуживаемого объекта»

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Правовые основы деятельности в соответствии с Конституцией РФ и федеральных законов.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Обеспечить своевременную проверку исправного состояния источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной (апрель) и осенью (сентябрь)) с составлением соответствующих актов.

Выполнение услуги по договору в соответствии с требованиям по качеству, установленными, нормативными документами, государственными стандартами и техническими условиями, устранить за свой счёт выявленные недостатки в согласованные с Заказчиком сроки.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Исполнитель обязуется в случае выявления в гарантийный срок несоответствия переданных заказчику результатов оказанных услуг по договору требованиям по качеству, установленными, нормативными документами, государственными стандартами и техническими условиями, устранить за свой счет выявленные недостатки в согласованные с Заказчиком сроки.

Срок гарантий качества на результаты работ – на весь срок действия договора.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Любая информация и (или) документация передаваемая Заказчиком является конфиденциальной информацией, которая подлежит защите согласно действующему законодательству РФ.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг.

Обеспечить в ходе выполнения работ по настоящему договору на территории Заказчика выполнение мероприятий по охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба Заказчику, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

Обеспечить выполнение требований СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и условий договора в области охраны труда и пожарной безопасности.
Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика
Отсутствуют
Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника
Организация должна иметь лицензию МЧС России на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Подраздел 3.8 Специальные требования
Не требуется

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
Исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной (апрель) и осенью (сентябрь)) с составлением соответствующих актов.
Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг
Подрядчик обязуется ежемесячно сдавать работы с оформлением и передачей заказчику акта выполненных работ и ежеквартально оформлять акт сверки выполненной услуги по договору. Оплата производится поэтапно (этап – месяц). По факту выполнения работ, Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки работ с приложением к нему оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ счета фактуры, счета на оплату. Счет-фактура выставляется Исполнителем Заказчику в срок не позднее пяти календарных дней с момента подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки.
Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
Отсутствует

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Отсутствуют


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ПК	Пожарный кран
2	ПГ	Пожарный гидрант
3	ЛС	Лафетный ствол

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ


Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы
1.	Характеристика обслуживаемого объекта	

Звеглянич Константин Федорович
Директор филиала ОАО «ОТЭК» в г.
Северске



" " 2014г.

ВИЗЫ:

Жмакин Дмитрий Анатольевич
Начальник отдела закупок Филиала


" 30 " 10 2014г.

Муравьева Лариса Николаевна
Специалист по пожарной безопасности
Филиала


" 30 " 10 2014г.

Характеристики обслуживаемого объекта

Сведения
о количестве ПК, ПГ и ЛС

№ п/п	Наименование сетей водопровода с количеством ПК, ПГ, ЛС	Ед. изм.	Кол-во
1.	Внутренней противопожарный водопровод с количеством ПК	шт.	392
2.	Наружный противопожарный водопровод с количеством ПГ	шт.	54
3.	Внутренний противопожарный водопровод с количеством ЛС	шт.	28

Специалист по пожарной безопасности



Л.Н. Муравьева