



ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, 188540

Телефон: (813-69) 2-26-67

Факс: (813-69) 2-36-72

E-mail: foton@niti.ru

www.niti.ru

..... №
На № 78-06 от 10.06.2019

О разъяснении положений документации по запросу цен (закупка на сайтах <http://www.zakupki.gov.ru> №31401237552, на <http://zakupki.rosatom.ru> № 140610/0476/160, на <http://www.a-k-d.ru> №Z031947)

Уважаемые господа!

На основании пункта 14.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупках) ГК «Росатом» ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», являющееся организатором открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку кондиционеров настенного типа, в ответ на запросы участника запроса цен согласно информации, полученной от Заказчика, сообщает следующее:

Вопрос 1:

Нужна только поставка кондиционеров или и их монтаж?

Ответ 1:

Необходима поставка с установкой (монтажом) 2-х кондиционеров. В соответствии с п.8 Извещения о проведении запроса цен и с п.8 Раздела 5 Документации по запросу цен «Информационная карта запроса цен» монтаж и установка входят в структуру начальной (максимальной) цены.

Вопрос 2:

Если нужен монтаж, то необходимо указать расстояние между наружными и внутренними блоками, расстояние до точек подключения, куда и как выводится дренаж, высота установки кондиционеров, и т.д.

Ответ 2:

Параметры монтажа:

- наружный блок устанавливается на уровне 3-го этажа здания;
- расстояние между наружным и внутренним блоками - не более 5 м;
- перепад высоты между наружным и внутренним блоками - не более 2 м;
- у места установки внутренних блоков установлена распределительная коробка с электропитанием 1~, 220В/50Гц;
- дренаж выводится самотеком на наружную часть здания (в место установки наружных блоков);
- план размещения кондиционеров (выдержка из проекта) прилагается.

Генеральный директор

В.А. Василенко