

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера –
начальник департамента

Селезнев А.В.

«30» 03 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ № 5.14-Пр-127

к трубам бесшовным холодно и тепло-деформированным из коррозионно-стойких сталей марок 08X18H10T (12X18H10T)

В случае предложений поставки труб импортного производства на момент заключения договора должны быть выполнены требования РД-03-36 «Условия поставки импортного оборудования изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения».

Предпочтительным является поставка труб российских заводов - изготовителей.

1. Технические требования к поставке товара:

1.1 Трубы из сталей марок 08X18H10T, 12X18H10T

- трубки до Ø5мм должны соответствовать ГОСТ 14162-79, трубы от Ø6мм и более должны соответствовать ГОСТ 9941-81 и настоящим техническим требованиям:

- по точности изготовления трубы поставляются обычной точности;

- трубы поставляются с контролем наружного диаметра и толщины стенки;

- трубы поставляются длиной не менее 4000мм;

- трубки по ГОСТ 14162-79 поставляются с нормированием химсостава и механических свойств по группе А;

- трубы по ГОСТ 9941-81 поставляются из материала с ограничением содержания серы в химическом составе - не более 0,02% по требованию таблицы;

- материал труб в состоянии поставки должен обладать стойкостью к межкристаллитной коррозии. Метод контроля АМ по ГОСТ 6032-2003, без провоцирующего нагрева.

2. Требования к упаковке и маркировке:

Маркировка и упаковка по ГОСТ 10692

3. Требования к гарантии качества:

Трубы должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя. Изготовитель должен гарантировать соответствие труб ГОСТ 9941-81 и ГОСТ 14162-79 и настоящим техническим требованиям.

4. **Дополнительные требования к качеству товара:** трубы не могут быть бывшими в употреблении или получены путем демонтажа с другого оборудования. Трубы должны соответствовать актуализированной версии ГОСТ 9941-81 на момент заключения договора на поставку.

5. Требования к объему технической документации:

-трубы поставляются с сертификатами качества с указанием завода-изготовителя, вида и режима термической обработки, результатов всех испытаний, с отметкой о приемке службой технического контроля завода-изготовителя

Начальник лаборатории отдела 5.14
Начальник группы отдел 5.14

В.У. Хайретдинов
С.В. Жаданов

Исп. Жаданов С.В.
Тел. 31-67

Приложение №1 к техническим требованиям

Перечень приобретаемой продукции.

№ п/п	Наименование	Марка	Типоразмер	Нормативный документ	Количество, м	Особые требования
1	Труба	08X18H10T-A (12X18H10T-A)	3,6x0,3x4000кр	ГОСТ 14162-79	100	Техн. Требования №5.14-Пр-127
2	Труба	08X18H10T-A (12X18H10T-A)	4x0,5x5000кр	ГОСТ 14162-79	4000	Техн. Требования №5.14-Пр-127
3	Труба	08X18H10T-A (12X18H10T-A)	5x0,5x5000кр	ГОСТ 14162-79	2500	Техн. Требования №5.14-Пр-127
4	Труба	08X18H10T-A (12X18H10T-A)	4x0,3x4000кр	ГОСТ 14162-79	100	Техн. Требования №5.14-Пр-127
5	Труба	08X18H10T-A (12X18H10T-A)	3x0,3x4000кр	ГОСТ 14162-79	100	Техн. Требования №5.14-Пр-127
6	Труба	08X18H10T (12X18H10T)	6x1x4000кр	ГОСТ 9941-81	100	Техн. Требования №5.14-Пр-127
7	Труба	08X18H10T (12X18H10T)	8x0,5x4000кр	ГОСТ 9941-81	100	Техн. Требования №5.14-Пр-127
8	Труба	08X18H10T (12X18H10T)	8x2x4000кр	ГОСТ 9941-81	100	Техн. Требования №5.14-Пр-127
9	Труба	08X18H10T (12X18H10T)	10x0,5x4000кр	ГОСТ 9941-81	200	Техн. Требования №5.14-Пр-127
10	Труба	08X18H10T (12X18H10T)	12x1x4000кр	ГОСТ 9941-81	100	Техн. Требования №5.14-Пр-127
11	Труба	08X18H10T (12X18H10T)	18x2x4000кр	ГОСТ 9941-81	100	Техн. Требования №5.14-Пр-127