



Положение выключателя
Промежуточные реле телеуправления =24 В
Положение автомата шинок управления
Концевик положения ВЗ
Лампа "Отключено" на ГЩУ
Контакты реле РПО
Лампа "Включено" на ГЩУ
Контакты реле РПВ

Шинки сигнализации
Лампа "Блиinker" не поднята
Сигнал "Вызов на секцию КРУ 6 кВ"
Предупредительная сигнализация
"Земля" в сети 6 кВ
Резерв

						201-13-609-ЭМ			
						Г.Саров. ОАО "СЭСК"			
Изм.	Кол.ч.	Лист	№докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Минеев				11.13.2	Техническое перевооружение ячеек № 503 и 625 ГРУЭ 6 кВ ТЭЦ	Стадия	Лист	Листов
							Р	14	22
ГИП	Лесняк					Схема электрическая принципиальная ячейки № 503 (окончание)	Проектно-конструкторский отдел Служба развития производства и проектирования ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"		
Нач.	Тюлюпа								
Начотдела	Жижинов								